

PAKRI, Estonia

WMO: **260290**

Lat: **59.3894N** Lon: **24.0400E** Elev: **24** StdP: **101.03** Time Zone: **2.00 (EUE)** Period: **01-19** WBAN: **99999**

Annual Heating, Humidification, and Ventilation Design Conditions

	Coldest Month	Heating DB		Humidification DP/MCDB and HR						Coldest Month WS/MCDB				MCWS/PCWD to 99.6% DB		WSF
				99.6%			99%			0.4%		1%				
		99.6%	99%	DP	HR	MCDB	DP	HR	MCDB	WS	MCDB	WS	MCDB	MCWS	PCWD	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
(1)	2	-15.9	-12.8	-19.5	0.7	-15.1	-16.4	0.9	-12.4	13.2	-0.1	12.2	-0.4	3.3	120	0.637

Annual Cooling, Dehumidification, and Enthalpy Design Conditions

	Hottest Month	Hottest Month DB Range	Cooling DB/MCWB						Evaporation WB/MCDB						MCWS/PCWD to 0.4% DB	
			0.4%		1%		2%		0.4%		1%		2%			
			DB	MCWB	DB	MCWB	DB	MCWB	WB	MCDB	WB	MCDB	WB	MCDB	MCWS	PCWD
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
(2)	7	4.8	24.9	19.4	23.0	18.8	21.4	17.7	20.4	23.8	19.2	22.2	18.2	20.9	2.5	130

	Dehumidification DP/MCDB and HR									Enthalpy/MCDB						Extreme Max WB
	0.4%			1%			2%			0.4%		1%		2%		
	DP	HR	MCDB	DP	HR	MCDB	DP	HR	MCDB	Enth	MCDB	Enth	MCDB	Enth	MCDB	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
(3)	19.0	13.8	22.4	18.0	13.0	21.2	17.1	12.2	20.3	58.6	23.9	54.9	22.4	51.7	20.8	23.7

Extreme Annual Design Conditions

	Extreme Annual WS				Extreme Annual Temperature				n-Year Return Period Values of Extreme Temperature							
					Mean		Standard Deviation		n=5 years		n=10 years		n=20 years		n=50 years	
	1%	2.5%	5%		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	(a)	(b)	(c)		(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
(4)	12.6	11.1	9.7	DB	-17.8	28.5	5.2	2.1	-21.5	30.0	-24.5	31.2	-27.4	32.4	-31.2	34.0
(5)				WB	-18.1	21.8	4.8	1.1	-21.6	22.6	-24.4	23.3	-27.1	23.9	-30.7	24.7

Monthly Climatic Design Conditions

				Annual	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
				(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
(6)	Temperatures, Degree-Days and Degree-Hours	DBAvg		6.8	-2.9	-3.1	-0.4	4.1	9.5	13.8	17.7	17.2	13.2	7.5	3.3	0.3
(7)		DBStd		8.08	5.17	4.78	3.47	2.95	3.41	2.71	2.63	2.45	2.54	3.53	3.45	4.63
(8)		HDD10.0		1913	399	366	322	178	49	2	0	0	5	91	201	301
(9)		HDD18.3		4271	657	599	580	427	274	138	43	51	154	336	451	559
(10)		CDD10.0		730	0	0	0	2	34	117	240	223	101	13	0	0
(11)		CDD18.3		45	0	0	0	0	1	3	24	16	1	0	0	0
(12)		CDH23.3		148	0	0	0	0	7	12	77	52	1	0	0	0
(13)		CDH26.7		22	0	0	0	0	1	2	11	8	0	0	0	0
(14)	Wind	WSAvg		4.4	4.8	4.6	4.7	4.0	3.7	4.2	3.7	3.7	4.3	4.8	4.8	5.4
(15)	Precipitation	PrecAvg		636	52	40	31	33	34	57	68	74	58	71	65	57
(16)		PrecMax		1012	88	90	58	80	84	120	193	156	139	132	122	104
(17)		PrecMin		388	4	6	5	2	7	8	3	10	19	14	4	16
(18)		PrecStd		121	21	22	15	20	18	29	39	35	33	34	29	23
(19)	Monthly Design Dry Bulb and Mean Coincident Wet Bulb Temperatures	0.4%	DB		5.7	5.2	9.7	15.9	23.7	24.8	28.2	28.1	21.5	15.2	10.4	8.5
(20)			MCWB		4.8	4.0	5.1	8.7	16.6	18.0	21.3	20.2	16.5	12.8	9.4	7.5
(21)		2%	DB		4.6	3.8	6.5	12.4	18.8	21.2	25.3	24.5	19.1	13.9	9.3	7.1
(22)			MCWB		3.9	3.2	3.7	7.6	13.6	17.0	20.2	19.3	15.7	12.3	8.4	6.0
(23)		5%	DB		3.7	2.9	4.5	10.4	16.3	19.3	23.5	22.6	17.7	13.0	8.5	6.3
(24)			MCWB		2.9	2.2	2.9	6.6	11.9	15.6	19.6	18.4	15.1	11.6	7.6	5.3
(25)		10%	DB		2.9	2.2	3.4	8.6	14.4	17.8	21.9	21.0	16.7	12.1	7.7	5.3
(26)			MCWB		2.2	1.6	2.1	5.6	10.9	14.7	18.5	17.6	14.4	10.8	6.7	4.4
(27)	Monthly Design Wet Bulb and Mean Coincident Dry Bulb Temperatures	0.4%	WB		5.1	4.4	5.9	10.1	16.8	19.2	22.1	21.2	17.4	13.5	9.6	7.7
(28)			MCDB		5.5	4.9	9.2	13.5	22.7	22.0	26.3	24.9	19.8	14.5	10.1	8.2
(29)		2%	WB		4.1	3.2	4.1	8.2	14.3	17.7	20.9	19.9	16.3	12.7	8.7	6.4
(30)			MCDB		4.5	3.6	5.8	11.4	17.8	20.9	24.5	23.5	18.6	13.7	9.1	7.0
(31)		5%	WB		3.1	2.4	3.2	7.0	12.7	16.1	19.8	18.9	15.5	11.8	7.7	5.4
(32)			MCDB		3.6	2.8	4.3	10.0	15.6	18.6	23.0	21.7	17.4	12.9	8.3	6.1
(33)		10%	WB		2.3	1.7	2.4	5.9	11.2	14.9	18.8	18.1	14.7	11.0	6.9	4.5
(34)			MCDB		2.8	2.1	3.2	8.2	13.7	17.3	21.6	20.5	16.5	12.0	7.6	5.2
(35)	Mean Daily Temperature Range		MDBR		3.5	3.5	3.8	4.8	5.3	4.7	4.8	5.2	4.2	3.7	3.0	3.2
(36)		5% DB	MCDBR		3.1	3.0	5.4	8.4	9.3	7.8	7.6	7.9	5.9	4.3	3.2	2.9
(37)			MCWBR		3.1	2.7	3.8	5.0	5.3	4.6	4.5	4.4	3.9	3.2	3.2	3.0
(38)		5% WB	MCDBR		3.1	2.9	4.8	7.4	8.2	6.8	6.9	6.5	5.3	3.6	3.1	2.8
(39)			MCWBR		3.2	2.7	3.6	4.7	5.3	4.6	4.3	4.2	3.9	3.1	3.1	3.0
(40)	Clear-Sky Solar Irradiance	taub			0.280	0.311	0.333	0.370	0.365	0.363	0.390	0.384	0.353	0.335	0.313	0.269
(41)		taud			2.157	2.205	2.264	2.311	2.403	2.458	2.407	2.419	2.489	2.408	2.226	2.108
(42)		Ebn at Noon			504	688	797	830	864	872	835	811	781	668	460	371
(43)		Edh at Noon			46	74	94	107	105	101	104	96	76	61	43	33
(44)	All-Sky Solar Radiation	RadAvg			0.26	0.80	2.32	3.94	5.55	5.83	5.53	4.36	2.65	1.15	0.32	0.16
(45)		RadStd			0.04	0.13	0.28	0.43	0.57	0.38	0.46	0.42	0.33	0.15	0.05	0.02

Historical Trends

		DBAvg	Heating		Cooling			Degree-Days			
			99% DB	99% DP	1% DB	1% WB	1% DP	HDD10.0	HDD18.3	CDD10.0	CDD18.3
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
(46)	Station Only	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
(47)	Regional (54 neighbors)	+0.40	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-135	N/A	N/A	N/A

Nomenclature: See separate page