

ANKANG, China

WMO: **572450**

Lat: **32.6934N** Lon: **109.0417E** Elev: **955** StdP: **14.20** Time Zone: **8.00 (E08)** Period: **94-19** WBAN: **99999**

Annual Heating, Humidification, and Ventilation Design Conditions

	Coldest Month	Heating DB		Humidification DP/MCDB and HR						Coldest Month WS/MCDB				MCWS/PCWD to 99.6% DB		WSF	
				99.6%			99%			0.4%		1%					
		99.6%	99%	DP	HR	MCDB	DP	HR	MCDB	WS	MCDB	WS	MCDB	MCWS	PCWD		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	
(1)	1	28.2	30.1	12.4	10.7	41.0	17.0	13.4	39.7	12.2	39.9	10.8	40.9	2.1	90	0.344	(1)

Annual Cooling, Dehumidification, and Enthalpy Design Conditions

	Hottest Month	Hottest Month DB Range	Cooling DB/MCWB						Evaporation WB/MCDB						MCWS/PCWD to 0.4% DB		
			0.4%		1%		2%		0.4%		1%		2%				
			DB	MCWB	DB	MCWB	DB	MCWB	WB	MCDB	WB	MCDB	WB	MCDB	MCWS	PCWD	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	
(2)	7	15.5	97.2	77.6	94.7	77.0	92.2	76.0	80.6	91.8	79.4	90.2	78.4	88.4	4.6	40	(2)

	Dehumidification DP/MCDB and HR									Enthalpy/MCDB						Extreme Max WB	
	0.4%			1%			2%			0.4%		1%		2%			
	DP	HR	MCDB	DP	HR	MCDB	DP	HR	MCDB	Enth	MCDB	Enth	MCDB	Enth	MCDB		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	
(3)	77.9	150.1	85.9	76.6	143.9	84.9	75.7	139.2	84.0	45.2	91.9	44.0	90.8	42.9	88.5	87.8	(3)

Extreme Annual Design Conditions

	Extreme Annual WS				Extreme Annual Temperature				n-Year Return Period Values of Extreme Temperature								
					Mean		Standard Deviation		n=5 years		n=10 years		n=20 years		n=50 years		
	1%	2.5%	5%		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	
	(a)	(b)	(c)		(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	
(4)	11.7	9.4	7.6	DB	23.7	102.0	2.7	3.1	21.8	104.2	20.2	106.1	18.7	107.8	16.7	110.1	(4)
(5)				WB	22.3	82.5	2.7	1.6	20.4	83.6	18.8	84.5	17.3	85.4	15.3	86.6	(5)

Monthly Climatic Design Conditions

			Annual	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
			(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	
(6)	Temperatures, Degree-Days and Degree-Hours	DBAvg	62.1	39.9	45.0	54.0	63.7	70.8	77.8	82.6	81.5	72.7	62.7	51.6	42.2	(6)
(7)		DBStd	15.69	4.09	5.22	6.99	6.69	5.51	4.90	4.56	5.66	5.81	5.57	5.60	3.94	(7)
(8)		HDD50	802	315	153	39	3	0	0	0	0	0	1	49	242	(8)
(9)		HDD65	3024	779	559	347	100	13	0	0	0	6	111	402	707	(9)
(10)		CDD50	5227	0	14	162	413	645	835	1010	975	681	395	96	1	(10)
(11)		CDD65	1977	0	0	6	61	194	385	545	510	236	40	0	0	(11)
(12)		CDH74	18653	0	0	72	548	1462	3458	6034	5394	1525	160	0	0	(12)
(13)		CDH80	8145	0	0	10	157	524	1487	2873	2540	527	27	0	0	(13)
(14)	Wind	WSAvg	3.2	2.9	3.3	3.5	3.5	3.4	3.3	3.5	3.5	3.1	2.8	2.7	2.7	(14)
(15)	Precipitation	PrecAvg	32.8	0.2	0.4	1.3	2.8	3.5	4.0	5.6	4.4	5.8	3.2	1.3	0.3	(15)
(16)		PrecMax	43.9	0.8	1.2	3.6	5.0	6.2	8.5	15.4	9.4	14.1	7.3	3.1	1.1	(16)
(17)		PrecMin	21.3	0.0	0.0	0.2	0.6	1.0	0.8	1.7	1.2	1.3	1.0	0.2	0.0	(17)
(18)		PrecStd	5.6	0.2	0.4	0.9	1.2	1.4	2.1	3.4	2.2	3.1	1.9	0.7	0.3	(18)

				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
(19)	Monthly Design Dry Bulb and Mean Coincident Wet Bulb Temperatures	0.4%	DB	57.2	66.4	81.0	89.2	93.8	97.6	100.7	100.7	96.1	83.4	69.2	57.5	(19)
(20)			MCWB	44.9	52.0	61.0	66.6	69.6	75.2	79.5	78.6	74.8	67.2	58.2	47.4	(20)
(21)		2%	DB	53.2	61.5	75.2	84.5	89.3	94.2	97.3	97.1	90.1	78.4	65.4	53.7	(21)
(22)			MCWB	43.2	48.9	57.6	64.9	68.6	74.3	79.0	77.6	73.9	65.5	56.3	46.1	(22)
(23)		5%	DB	50.0	57.5	70.5	80.4	85.9	91.3	94.6	94.2	85.8	74.5	62.4	51.2	(23)
(24)			MCWB	41.4	46.8	55.2	63.1	67.8	73.2	78.6	77.4	72.2	64.5	55.0	44.5	(24)
(25)		10%	DB	47.3	54.2	66.2	76.1	82.3	88.4	91.9	91.4	82.1	71.0	59.7	49.1	(25)
(26)			MCWB	40.2	45.2	53.1	61.6	66.9	73.0	77.7	76.8	70.5	63.1	54.0	43.1	(26)
(27)	Monthly Design Wet Bulb and Mean Coincident Dry Bulb Temperatures	0.4%	WB	46.6	53.0	63.3	70.8	73.6	80.0	82.3	81.9	79.4	70.0	60.5	50.2	(27)
(28)			MCDB	54.0	63.3	77.9	83.7	85.4	91.2	94.1	93.5	91.4	78.0	65.9	54.2	(28)
(29)		2%	WB	44.3	50.3	59.2	67.3	71.8	77.4	81.0	80.1	75.9	67.5	58.2	47.6	(29)
(30)			MCDB	51.1	59.0	72.1	79.2	82.0	87.7	92.2	91.4	85.5	74.2	62.7	52.1	(30)
(31)		5%	WB	42.6	48.3	56.8	65.0	70.3	75.9	79.9	79.1	73.9	65.9	56.5	45.7	(31)
(32)			MCDB	48.4	55.2	67.6	76.7	80.5	85.8	90.6	90.0	82.3	72.0	60.9	50.1	(32)
(33)		10%	WB	41.0	46.6	54.7	62.9	68.8	74.6	78.9	78.1	72.0	64.5	54.9	44.0	(33)
(34)			MCDB	46.2	52.5	64.1	73.0	78.7	83.9	89.1	88.1	79.3	69.9	58.7	48.0	(34)
(35)	Mean Daily Temperature Range		MDBR	13.3	14.9	17.8	18.8	17.2	16.4	15.5	15.2	13.0	11.8	11.5	12.2	(35)
(36)		5% DB	MCDBR	20.0	22.8	26.7	28.0	25.8	23.3	20.2	19.9	20.0	18.3	16.1	16.6	(36)
(37)			MCWBR	11.2	11.8	11.2	10.5	8.5	6.7	5.4	5.1	6.2	6.8	7.9	9.7	(37)
(38)		5% WB	MCDBR	17.3	19.2	24.0	24.3	19.7	18.4	17.9	17.0	15.9	15.2	13.2	14.1	(38)
(39)			MCWBR	10.4	10.1	10.6	10.1	7.5	6.4	5.6	5.2	5.9	6.1	7.0	8.7	(39)
(40)	Clear-Sky Solar Irradiance	taub		0.594	0.664	0.675	0.651	0.610	0.623	0.631	0.663	0.639	0.619	0.614	0.562	(40)
(41)		taud		1.614	1.519	1.540	1.625	1.764	1.782	1.794	1.710	1.727	1.694	1.645	1.688	(41)
(42)		Ebn at Noon		184	187	201	216	227	224	221	211	208	196	178	183	(42)
(43)		Edh at Noon		67	82	86	82	72	70	69	74	70	67	65	60	(43)
(44)	All-Sky Solar Radiation	RadAvg		703	785	1126	1384	1438	1521	1541	1369	1023	854	705	650	(44)
(45)		RadStd		114	163	108	158	179	150	220	175	144	158	125	112	(45)

Historical Trends

		DBAvg	Heating		Cooling			Degree-Days				
			99% DB	99% DP	1% DB	1% WB	1% DP	HDD50	HDD65	CDD50	CDD65	
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
(46)	Station Only	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-112	N/A	N/A	(46)
(47)	Regional (6 neighbors)	+0.43	N/A	N/A	+0.95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	(47)

Nomenclature: See separate page