

WMO: 744907

Annual Heating, Humidification, and Ventilation Design Conditions

Annual Cooling, Dehumidification, and Enthalpy Design Conditions

(2)	7	16.8	88.8	72.7	85.7	71.1	82.5	69.3	75.4	83.8	73.9	81.3	72.4	78.8	11.8	260	(2)
-----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----

Dehumidification DP/MCDB and HR	Enthalpy/MCDB	Enthalpy/DP
---------------------------------	---------------	-------------

Extreme Annual Design Conditions

(4)	28.4	25.2	22.5	DB	-1.7	93.4	5.9	2.4	-5.9	95.1	-9.4	96.6	-12.7	98.0	-17.0	99.7	(4)
-----	------	------	------	----	------	------	-----	-----	------	------	------	------	-------	------	-------	------	-----

(5)	WB	-3.0	78.2	5.3	1.4	-6.9	79.2	-10.0	80.0	-13.0	80.8	-16.9	81.8	(5)
-----	----	------	------	-----	-----	------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-----

(6)	DBAvg	50.1	26.9	29.2	36.1	47.6	57.5	66.0	72.4	71.2	64.3	52.8	43.1	33.2	(6)
-----	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

(7)	DBStd	17.71	10.94	8.94	9.15	8.49	7.96	7.26	5.61	5.27	6.53	7.88	8.39	9.64	(7)
-----	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

(46)	Station Only	(5) N/A	(5) N/A	(7) N/A	(9) N/A	(11) N/A	(13) N/A	(15) N/A	(17) N/A	(19) N/A	(46)
------	--------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------

(47)	Regional (72 neighbors)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+166	+74	(47)
------	-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------