

WMO: 167443

Annual Heating, Humidification, and Ventilation Design Conditions

(1)	2	5.2	6.8	-2.9	3.0	7.5	-1.1	3.5	8.0	17.3	10.2	15.4	10.4	8.3	0	0.534	(1)
-----	---	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	------	------	------	-----	---	-------	-----

(2)	7	6.2	32.8	21.8	31.2	21.6	30.1	21.5	24.2	28.5	23.6	28.0	23.0	27.6	5.4	340	(2)
-----	---	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----

(3) **23.0 17.8 26.4 22.1 16.8 26.3 21.2 15.9 26.1 73.2 29.0 70.5 27.8 68.1 27.7 27.4 (3)**

(4) **13.5 12.4 11.1

DB

 3.8 35.8 2.2 2.4 2.2 37.5 0.9 38.8 -0.3 40.2 -1.9 41.9 (4)**

(5)	WB	1.9	25.7	2.1	0.9	0.4	26.3	-0.8	26.8	-2.0	27.3	-3.5	28.0	(5)
-----	----	-----	------	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	-----

(6)	DBAvn	18.9	12.6	12.4	13.6	15.9	20.0	24.4	26.8	26.8	23.8	20.1	16.5	13.1	(6)
-----	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

(7)	DBAvg	10.9	12.0	12.4	13.0	13.3	20.0	24.4	20.0	20.0	20.0	20.1	10.0	10.1
(7)	DBStd	5.78	2.66	2.78	2.31	2.14	2.14	2.32	1.70	1.49	2.03	2.20	2.23	2.69

(14)	Wind	WSAvg	5.6	6.0	6.5	6.3	5.3	4.8	5.3	6.0	5.8	5.2	5.3	5.0	6.3	(14)
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

(17)	Total		Working	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(18)
(19)		BegAug	200	40	40	20	14	0	1	0	0	6	20	27	66	(19)

(15)	PrecAvg	290	48	48	28	14	9	1	0	0	22	37	66	(15)
(16)	PrecMax	528	100	124	75	70	72	7	2	5	33	112	150	(16)

[illegible]

(17)	Precipitin	124	0	9	0	0	0	0	0	0	0	19	(17)	
(18)	ProcStd.	109	34	34	23	18	17	2	1	1	14	30	20	(18)

(%)	PreCStu	109	31	31	23	18	17	2	1	1	14	30	20	39	(%)
		75	12	12	23	12	23	12	25	23	12	23	23	23	

(19)	0.4%	DB	19.2	19.9	20.1	24.2	29.1	34.9	35.0	33.2	31.2	27.2	23.0	20.2	(19)
------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(20)	Monthly Design		MCWB	14.3	14.8	14.7	15.4	18.1	21.2	21.7	22.1	20.9	20.4	18.3	17.1	(20)
------	----------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(21)	Dry Bulb	2%	DB	17.9	18.1	19.0	22.0	27.0	31.2	32.9	32.1	29.2	25.9	21.9	19.1	(21)
------	----------	----	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(22)	and		MCWB	14.1	14.2	14.4	15.0	17.8	20.5	21.8	22.1	21.1	20.3	17.6	15.9	(22)
(23)	Mean	Corr	ident	22	47.2	47.4	48.2	53.2	57.4	58.2	58.2	58.1	58.2	58.2	58.1	(23)

(23)	Mean Coincident	5%	DB	17.0	17.1	18.0	20.8	25.1	29.9	31.2	31.0	28.1	24.8	21.0	18.1	(23)
(24)	Wet Bulb		Wet Bulb	17.7	17.7	18.1	20.8	25.1	29.9	31.2	31.0	28.1	24.8	21.0	18.1	(24)

(24)	Wet Bulb	MCWB	13.7	13.7	14.1	15.4	17.6	20.4	21.5	22.2	21.0	20.1	17.4	14.8	(24)
(25)	Temperatures	CWB	13.2	13.2	13.4	13.9	15.2	18.2	19.1	19.6	18.4	17.4	14.8	12.1	(25)

(25)	Temperatures	10%	DB	16.2	16.2	17.1	19.2	23.9	28.2	30.1	30.0	27.1	23.8	20.1	17.1	(25)
(26)			Wet Bulb	16.1	16.1	16.7	17.1	17.1	20.2	21.1	22.2	22.2	19.5	16.2	14.1	(26)

(26)		MCWB	13.1	13.1	13.7	14.7	17.4	20.2	21.4	22.0	20.8	19.5	16.6	14.1	(26)
------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(27)	0.4%	WB	15.6	15.7	16.2	17.5	20.2	23.6	25.1	25.6	24.4	22.4	19.6	18.0	(27)
------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(28)	Monthly Design	0.4%	MCDB	17.4	17.9	18.5	20.8	24.7	29.7	29.3	29.8	27.5	24.8	21.7	19.7	(28)
------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(29)	Wet Bulb	2%	WB	14.9	15.0	15.4	16.7	19.4	22.5	24.2	24.2	23.5	21.6	18.6	16.4	(29)
------	----------	----	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(30)	and	$\Sigma \%$	MCDB	16.8	17.2	17.7	19.7	23.8	28.0	28.4	28.6	26.5	24.2	20.9	18.5	(30)
------	-----	-------------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------

(31)	Mean Coincident	5%	WB	14.1	14.1	14.8	16.0	18.7	21.7	23.4	23.6	22.7	20.8	17.9	15.3	(31)
------	-----------------	----	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(32)	Dry Bulb Temperatures	5%	MCDB	16.5	16.6	17.2	19.1	23.0	27.0	28.1	28.3	26.0	23.7	20.2	17.8	(32)
------	-----------------------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(33)	Temperatures	10%	WB	13.4	13.3	14.0	15.5	18.2	21.1	22.7	23.1	22.0	19.9	17.2	14.3	(33)
------	--------------	-----	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(34)	15%	MCDB	16.0	16.0	16.6	18.5	22.4	26.5	27.8	28.0	25.8	23.0	19.5	17.0	(34)
------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(35)		MDBR	4.6	4.5	4.9	5.7	6.1	6.5	6.2	5.9	5.7	5.2	5.3	4.4	(35)
------	--	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

(36)	Mean Daily	5% D.D.	MCDBR	4.8	5.0	5.6	7.5	7.9	8.0	7.8	7.3	6.8	6.1	5.9	4.9	(36)
------	------------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

(37)	Temperature	5% DB	MCWBR	3.6	3.6	3.9	4.2	4.4	3.8	3.6	3.4	3.8	3.8	4.1	3.8	(37)
------	-------------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

(38)	Range	50% WDB	MCDBR	4.5	4.7	5.0	6.3	6.6	6.9	6.6	6.4	6.1	5.8	5.4	4.5	(38)
------	-------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

(39)	5% WB	MCWBR	3.7	3.8	4.0	4.1	4.1	3.9	3.8	3.4	4.1	4.1	4.2	4.1	(39)
------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

(40)	taub	0 361	0 389	0 426	0 459	0 444	0 407	0 406	0 411	0 413	0 404	0 385	0 368	(40)
------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

(40)	Clear-Sky	tau2	0.361	0.383	0.423	0.483	0.444	0.467	0.466	0.411	0.413	0.464	0.383	0.383	(40)
(41)		tau1	2.416	2.317	2.200	2.131	2.237	2.389	2.394	2.372	2.374	2.362	2.376	2.404	(41)

(42)	Solar	2440	2378	2326	2264	2202	2139	2077	2015	1953	1891	1829	1767
	Ebn at Noon	822	838	836	828	845	875	872	861	852	841	832	785

(43)	Irradiance	Eqh at Noon	90	111	135	153	140	120	118	119	113	104	93	86	(43)
------	------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	------

	Eat at Kiosk	00	1.11	1.00	1.00	1.10	1.20	1.10	1.10	1.10	1.01	00	00	(1%)
(1)	All Day Cater	2.25	3.00	4.54	5.04	6.04	7.88	7.82	7.00	5.65	4.04	2.72	2.02	(1%)

(44)	All-Sky Solar	RauAvg	2.25	3.00	4.54	5.91	6.94	7.88	7.82	7.00	5.65	4.01	2.72	2.02	(44)
(45)	Radiation	RadStd	0.19	0.28	0.27	0.25	0.28	0.24	0.14	0.08	0.24	0.18	0.12	0.19	(45)

Historical Trends

[illegible]

Nomenclature: See separate page