2026_10_13_Imbottigliatrice / PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/DC] / Variabili PLC

Tabella delle variabili standard [71]

Variabili PLC									
	Nome	Tipo di dati	Indirizzo	Ritenzione	Accessibile da HMI/OPC UA	Scrivibile da HMI/OPC UA	Visibile in HMI Engineering	Controllo	Commento
	System_Byte	Byte	%MB1	False	True	True	True		
	FirstScan	Bool	%M1.0	False	True	True	True		
	DiagStatusUpdate	Bool	%M1.1	False	True	True	True		
	AlwaysTRUE	Bool	%M1.2	False	True	True	True		
	AlwaysFALSE	Bool	%M1.3	False	True	True	True		
	Clock_Byte	Byte	%MB0	False	True	True	True		
	Clock_10Hz	Bool	%M0.0	False	True	True	True		
	Clock_5Hz	Bool	%M0.1	False	True	True	True		
	Clock_2.5Hz	Bool	%M0.2	False	True	True	True		
	Clock_2Hz	Bool	%M0.3	False	True	True	True		
	Clock_1.25Hz	Bool	%M0.4	False	True	True	True		
	Clock_1Hz	Bool	%M0.5	False	True	True	True		
	Clock_0.625Hz	Bool	%M0.6	False	True	True	True		
	Clock_0.5Hz	Bool	%M0.7	False	True	True	True		
	IC	Bool	%I0.0	False	True	True	True		
	FC	Bool	%I0.1	False	True	True	True		
	Fc0	Bool	%I0.2	False	True	True	True		
	Fc1	Bool	%I0.3	False	True	True	True		
	Fc2	Bool	%I0.4	False	True	True	True		
	Fc3	Bool	%I0.5	False	True	True	True		
	Fcs	Bool	%I0.6	False	True	True	True		
	SL	Bool	%I0.7	False	True	True	True		
	a0	Bool	%I1.0	False	True	True	True		
	a1	Bool	%I1.1	False	True	True	True		
	b0	Bool	%I1.2	False	True	True	True		
	b1	Bool	%I1.3	False	True	True	True		
	c0	Bool	%I1.4	False	True	True	True		
	c1	Bool	%I1.5	False	True	True	True		
	KM1	Bool	%Q0.0	False	True	True	True		
	Kev	Bool	%Q0.1	False	True	True	True		
	A+	Bool	%Q0.2	False	True	True	True		
	A-	Bool	%Q0.3	False	True	True	True		
	B+	Bool	%Q0.4	False	True	True	True		
	B-	Bool	%Q0.5	False	True	True	True		
	C+	Bool	%Q0.6	False	True	True	True		

	Nome	Tipo di dati	Indirizzo	Ritenzione	Accessibile da HMI/OPC UA	Scrivibile da HMI/OPC UA	Visibile in HMI Engineering	Controllo	Commento
	HLL	Bool	%Q0.7	False	True	True	True		
	HLPi	Bool	%Q1.0	False	True	True	True		Presenza bottiglia inizio nastro
	HLPf	Bool	%Q1.1	False	True	True	True		Presenza bottiglia fine nastro
	FASE	Int	%MW100	False	True	True	True		Variabile di stato
	n	Int	%MW102	False	True	True	True		Variabile di conteggio
	P_s	Int	%MW104	False	True	True	True		Variabile di stato scatola
	P_c	Int	%MW106	False	True	True	True		Variabile di stato conteggio