



## Reporte de Servicio

**MINERA SPENCE S.A**

25 de febrero de 2026

CERRO EL PLOMO N 6000 LAS CONDES

7560623, SANTIAGO/XIII

Contacto: Lorena Rojas

### Comentarios

#### Alcance de la intervención

Se realizó Inspección a equipo compresor GA 250 con TAG identificador 65-GC-009 de área húmeda, patio de estanques, conforme a procedimientos internos y buenas prácticas de mantenimiento.

#### Actividades ejecutadas

- **Inspección de fugas:** Revisión visual de circuitos de aire y aceite.
- **Nivel de lubricante:** Chequeo del nivel de aceite por medio del visor.
- **Revisión de enfriadores:** Inspección visual en enfriador de aire/aceite.
- **Inspección general:** Se verifica estado de filtros de aire, válvula de corte y líneas de aire.
- **Purga de condensado:** Drenado de condensado del equipo compresor.
- **Monitoreo de controlador:** Validación de parámetros de operación, realizando prueba en carga/descarga del equipo.
- **Estado operacional:** Verificación de parámetros de operación (Presión de carga: 7.0 Bar / descarga: 7.5 Bar y temperatura de salida del elemento (70.0 °C).

#### Condición final y estado de entrega

#### Recomendaciones

Nota técnica:

#### Confirmación de Tiempos

| Fecha                   | Técnicos  | Tipo de Actividad         | Hora/Kilómetros       |
|-------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| 25 de febrero de 2026   |           | M.OB.ST                   | 1 hora                |
| 25 de febrero de 2026   |           | M.OB.ST                   | 1 hora                |
| <b>Equipo</b>           |           |                           |                       |
| <b>Equipo:</b>          | GA 250    | <b>Fecha de Servicio:</b> | 25 de febrero de 2026 |
| <b>Número de Serie:</b> | APF253608 | <b>Orden de servicio:</b> | -                     |
| <b>Horas Marcha:</b>    | 0         | <b>Tipo de Orden:</b>     | INSPECCIÓN            |

#### Próxima Visita

El próximo servicio recomendado es Inspección programada.

Puntos de Medición

| Contador                | Lectura Después del servicio | Antes del Servicio | Desde La Última Visita |
|-------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|
| Horas Totales de Marcha | 0                            |                    |                        |
| Horas Carga             | 0                            |                    |                        |

Confirmación de cliente



Firmado por Lorena Rojas el 25 de febrero de 2026 (Being duly authorize to sign on behalf of the customer)

Técnico de servicio



Firmado por el 25 de febrero de 2026

Atlas Copco S.p.A

Atlas Copco Chile S.p.A.

Avda. El Retiro 1270  
Renca

+56 2 29973500  
[www.atlascopco.com/es-cl](http://www.atlascopco.com/es-cl)