

МОНИТОРИНГ РАБОТЫ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ г. НЕЛИДОВО

Оперативная сводка: 08.04.2021 Ночь Прогноз День погоды +6°C $-4^{\circ}C$

Системы электро-, тепло-, водоснабжения работают в штатном режиме*. Суточная подпитка тепловых сетей составляет: 1 809 м³.

* 06.04.2021: технологический сбой в работе котельного оборудования на котельной № 9, был введён в работу котлоагрегат котельной № 5, ремонт произведен в этот же день

Обеспеченность топливом отопительных котельных Мазут Расход за 07.04.2021: 68 тн Остаток на котельных: 336,4 тн (5 дней) Средняя рыночная цена Приход за 07.04.2021: 81 тн Осталось поставить по договору с доставкой: Отгрузка 08.04.2021: 116 тн из областного резерва: 43,45 тн 26 115,54 руб. Всего потребность до конца ОЗП: 1 148 тн СУГ

Средняя рыночная цена с доставкой:

40 893,38 руб.

Расход за 07.04.2021: 9 тн

Приход за 07.04.2021: 16,4 тн

Отгрузка 08.04.2021: 20 тн

Осталось поставить


по двум контрактам: 377,5 тн


Остаток на котельных: 57,6 тн (6 дней)

Всего потребность до конца ОЗП: 153.2 тн



ДИНАМИКА РАСХОДА ТОПЛИВА (МАЗУТ М–100) НА КОТЕЛЬНЫХ г. НЕЛИДОВО





с 01.04.2021 начата выдача 862,85 тн (уже выдано 819,4 тн) 02.04.2021 – 08.04.2021: выдано 618 тн (израсходовано 426 тн)