



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Тверской области)**

улица Дарвина, 12, г. Тверь, 170034
Тел. (4822) 42-92-01 Факс (4822) 32-19-21
e-mail: mchs@tverreg.ru
10.02.2022 г. № 6/н

Губернатору Тверской области
Рудене И.М.

170100 г. Тверь
площадь Святого Благоверного
Князя Михаила Тверского, д.1
pr_gubernatora@tverreg.ru

Уважаемый Игорь Михайлович!

10.02.2022 ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области от диспетчера ЕДДС г. Кимры поступила информация о нарушении в системе холодного водоснабжения в г. Кимры в связи с аварийным отключением электроэнергии на ТП-104, питающей водозабор. Отсутствует холодное водоснабжение в левобережной части г. Кимры. Без ХВС около 20 000 человек, количество отключенных СЗО уточняется.

Бригадами ПАО «Россети Центра» Тверьэнерго» ведётся поиск повреждения на подстанции.

В 20.37 для восстановления электроснабжения водозабора направлен резервный генератор ГКУ «УПЗН и Т Тверской области» 350 Квт.

В 22.40 10.02.2022 холодное водоснабжение в г. Кимры восстановлено.

Начальник Главного управления
генерал-майор внутренней службы

А.Р. Григорян