

**МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

площадь Святого Благоверного
Князя Михаила Тверского, д. 5,
г. Тверь, 170100
тел.: (4822) 34-31-18, факс 34-35-83
Email: min_gkh@tverreg.ru
минэнерго.тверскаяобласть.рф

**Губернатору
Тверской области**

И.М. Рудене

26.01.2022 № 418-А/6

Уважаемый Игорь Михайлович!

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее - Министерство) во исполнение Вашего поручения направляет Вам доклад о ситуации и ходе устранения последствий хлопка газа в жилом доме 25 в д.Старый Погост Калининского района.

На территории Щербининского с/п Калининского р-на в д.Старый Погост, 25.01.2022 года в 12:43 час. зарегистрирован хлопок газа в многоквартирном жилом доме д.25 в кв.15. Многоквартирный дом, двух подъездный, кирпичный, крыша плоская, крытая рубероидом, электрифицирован, отопление индивидуальное газовое в 7 квартирах из 16. Квартира 15, в которой произошла вспышка газо-воздушной смеси – трех комнатная, находится во 2-ом подъезде, на втором этаже, электрифицирована, не газифицирована, отопление от электрического котла.

Предположительная причина нарушения - вспышка горючей газо-воздушной смеси в результате утечки газа из баллона с пропаном. В результате повреждена внутренняя отделка квартиры по всей площади, частичное обрушение потолочного перекрытия.

Администрацией Калининского района 25.01.2022 года в 17.00 проведено внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Тверской области «Калининский район» (далее – Комиссия). По итогам заседания Комиссии приняты следующие решения: ввести режим «Чрезвычайная ситуация» на территории многоквартирного жилого дома 25, д. Старый Погост, Щербининского с/п, Калининского района Тверской области. Утвержден план проведения аварийно-спасательных работ по ремонту поврежденных квартир дома 25 д. Старый Погост, Щербининского с/п. Все жители второго

подъезда многоквартирного жилого дома были эвакуированы, в настоящее время размещены у родственников (от организованного администрацией Калининского района временного размещения в доме культуры дер.Старый Погост отказались). Кроме того, принято решение о компенсации за понесённый ущерб по 50 тыс. рублей на семью.

Электроснабжение, газоснабжение были отключены до момента обследования здания на предмет разрушения.

Со стороны ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» выполнено 25.01.2022 техническое обследование жилого дома с фиксацией всех имеющихся повреждений. В 16.00 этого же дня услуги по электроснабжению, газоснабжению были восстановлены в первом подъезде после завершения обследования.

Восстановительные работы осуществляются с 26.01.2022 года подрядными организациями ООО «КСУМ», ООО «Равелин» под контролем ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик».


26-27.01.2022 года проводятся работы по демонтажу разрушенных плит перекрытия, подвозу строительных материалов, оконных блоков. 27-28.01.2022 года будут выполнены работы по восстановлению разрушенной стены (кирпичная кладка). Завершить восстановительные работы планируется в срок до 01.02.2022 года.

Фотоматериалы по производству работ 26.01.2022 года прилагаются.

За счет средств администрации Калининского района обеспечено питание и временное жилье для строителей, участвующих в восстановительных работах.

Приложение: Протокол заседания КЧС; план проведения работ по ремонту поврежденных квартир дома 25; фотоматериалы восстановительных работ.

Врио Министра



А.И. Цветков