

**АКТ**  
**проверки температурного режима**

п.Максатиха, ул.Пролетарская д.1 Здание ДК

**Комиссия в составе:**

- Зам. министра по делам территориальных образований Тверской области Охлобыстина Юрия Александровича
- Главы Максатихинского района Паскина Константина Геннадьевича
- заместителя председателя Комитета по делам культуры Тверской области Серебряковой Е.А.
- инженера "Тверская генерация" Колесниченко А.А.
- главного консультанта отдела по работе с муниципальными образованиями министерства по делам территориальных образований Тверской области Кукушкина Д.С.
- директора РДК Чигрина Н.А.
- Начальника управления по делам культуры, молодежной политики, спорта и туризма Виноградова С.А.
- начальника управления по территориальному развитию администрации Максатихинского района Румянцевой Е.А.;
- инспектора управления по территориальному развитию администрации Максатихинского района Молчановой И.А.

**В присутствии:**

*Зам. директора МУП КС Янова Л.А.*

**Комиссия в составе:**

Температура наружного воздуха -

По результатам замера определено:

T1- 42 T2- 38

Температура воздуха в кабинетах составляет:

Кабинет - холл +14°C вестибюль +13°C

Кабинет - фронтальный зал +10°C

Кабинет - второй этаж: танц. зал +18°C, каб. театр, каб. Вукосавичев

Кабинет - каб. викариал ст. +16°C Большой зал +15°C

Кабинет - малый зал +18°C, второй этаж холл +14°C

Кабинет -

инспектор управления по территориальному развитию администрации Максатихинского района

**Заключение комиссии:** *необходима урегулирование теплоносителя в фр. зале  
необходимо довершить на верхнем ввр. на 2 этаж утеплить  
все старые окна*

**Подписи:**

<i>[Подпись]</i>	Охлобыстин Юрий Александрович
<i>[Подпись]</i>	Паскин Константин Геннадьевич
<i>[Подпись]</i>	Серебрякова Е.А.
<i>[Подпись]</i>	Колесниченко А.А.
<i>[Подпись]</i>	Кукушкин Д.С.
<i>[Подпись]</i>	Чигрина Н.А.
<i>[Подпись]</i>	Виноградов С.А.
<i>[Подпись]</i>	Румянцева Е.А.;
<i>[Подпись]</i>	Молчанова И.А.

**Заключение комиссии:**

Замер температуры воздуха в здании произведен в моем присутствии. Данные подтверждаю.

Акт обследования получен \_\_\_\_\_ 2019

**АКТ**  
**проверки температурного режима**

п.Максатиха, Проездной № 925  
г. 14

**Комиссия в составе:**

- Зам. министра по делам территориальных образований Тверской области Охлобыстина Юрий Александрович
- Главы Максатихинского района Паскина Константина Геннадьевича
- заместителя председателя Комитета по делам культуры Тверской области Серебряковой Е.А.
- инженер "Тверская генерация" Колесниченко А.А.

- \_\_\_\_\_

- начальника управления по территориальному развитию администрации Максатихинского района Румянцевой Е.А.;

- инспектора управления по территориальному развитию администрации Максатихинского района Молчановой И.А.

**В присутствии:**

зам. ген. директора МУП КС Ячкова А.А.

Температура наружного воздуха -

По результатам замера определено:

T1- 47°C T2- 39°C

Температура воздуха в кабинетах составляет:

Кабинет - Кот. зав. +20°C, общий зал +16°C

Кабинет - \_\_\_\_\_

Кабинет - \_\_\_\_\_

Кабинет - \_\_\_\_\_

Кабинет - \_\_\_\_\_

Кабинет - \_\_\_\_\_

Заключение комиссии: нарушен тепловой режим

Подписи:

[Подпись]

Охлобыстин Юрий Александрович

Паскин Константин Геннадьевич

Серебрякова Е.А.

Колесниченко А.А.

[Подпись] Д.С.

Румянцева Е.А.;

Молчанова И.А.

Замер температуры воздуха в здании произведен в моем присутствии. Данные подтверждаю

Акт обследования получен \_\_\_\_\_ 2019

**АКТ**  
**проверки температурного режима**

п.Максатиха, Пролетарская д.7

*здание поликлиники*

**Комиссия в составе:**

- Зам. министра по делам территориальных образований Тверской области Охлобыстина Юрий Александрович
- Главы Максатихинского района Паскина Константина Геннадьевича
- заместителя председателя Комитета по делам культуры Тверской области Серебряковой Е.А.
- инженер "Тверская генерация" Колесниченко А.А.
- главного консультанта отдела по работе с муниципальными образованиями министерства по делам территориальных образований Тверской области Кукушкина Д.С.

- *заведующей поликлиникой: Виноградовой Л.Ю.*

- начальника управления по территориальному развитию администрации Максатихинского района Румянцевой Е.А.;
- инспектора управления по территориальному развитию администрации Максатихинского района Молчановой И.А.

**В присутствии:**

*зам. ген. директора МУП "КС" Афанова А.А.*

Температура наружного воздуха -

По результатам замера определено:

T1- *47* T2- *42* *4 м<sup>3</sup>*

Температура воздуха в кабинетах составляет: *20 м<sup>3</sup> +14°C*

Кабинет - *19, окна утеплены +12°C*

Кабинет - *20, окна утеплены +12°C*

Кабинет - *17, окна утеплены +12°C*

Кабинет - *5, окна утеплены +14°C*

Кабинет -

Кабинет -

Заключение комиссии:

*нормы тепловой режим*

Подписи:

*[Подпись]* Охлобыстин Юрий Александрович

*[Подпись]* Паскин Константин Геннадьевич

*[Подпись]* Серебрякова Е.А.

*[Подпись]* Колесниченко А.А.

*[Подпись]* Кукушкин Д.С.

*[Подпись]* Виноградова Л.Ю.

*[Подпись]* Румянцева Е.А.;

*[Подпись]* Молчанова И.А.

Замер температуры воздуха в здании произведен в моем присутствии. Данные подтверждаю.

Акт обследования получен \_\_\_\_\_ 2019