



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России  
по Тверской области)

ул. Дарвина, 12, г. Тверь, 170034  
Телефон: 42-92-01 Факс: 42-92-01  
E-mail: mchs@tverreg.ru

Губернатору  
Тверской области

Рудене И.М.

пл. Святого Благоверного Князя Михаила

Тверского, д. 1, г. Тверь, 170100

30.06.2021 № 144-2266  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О результатах проведения аварийно-  
восстановительных работ

Уважаемый Игорь Михайлович!

Настоящим докладываю, что по состоянию на 21.30 30.06.2021 электроснабжение на территории Торопецкого района Тверской области не восстановлено.

Аварийно-восстановительные бригады филиала ПАО «МРСК Центра» приступили к работам по восстановлению электроснабжения 25.06.2021.

За время проведения работ в течение 5 суток привлечённая группировка сил и средств не справилась с поставленными задачами. Руководством филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» не были приняты во внимание возражения главы Торопецкого района о предстоящих объёмах работ и невозможности оперативной ликвидации аварий имеющимися силами и средствами.

В ходе оперативных совещаний с участием Министра энергетики и ЖКХ Тверской области руководство филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» постоянно вводило в заблуждение Главное управление МЧС России по Тверской области (далее – Главное управление) и администрацию Торопецкого района относительно сроков восстановления электроснабжения. Сроки завершения работ переносились 4 раза, каждый вечер руководство филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» докладывало о завершении работ к концу текущих суток.

Непосредственно в районе проведения работ управление не организовано, руководство филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» складывающейся обстановкой не владело, что не позволило оценить реальный объём предстоящих работ. У руководителей бригад и старших на участках работ,

прибывших с соседних регионов, отсутствуют карты местности, большая часть светового дня тратится на поиск населенных пунктов и мест расположения трансформаторных подстанций. Основная масса личного состава аварийных бригад бездействует, не имея четко сформулированных задач.

В настоящий момент 2 участка линий Ермишенки-Рогаткино (10 кВ) и Конищево-Пестряково (10 кВ) протяженностью 10 пролетов каждый полностью завалены поваленными деревьями, в составе группировки имеется только 1 болотоход, что не позволит выполнить необходимый объем работ на данных участках без привлечения дополнительных сил и средств.


Подключение потребителей по временной схеме было проведено халатно, учет количества резервных источников снабжения электрической энергией и контроль за их работой не организован. Доклады руководителей бригад о подключении населенных пунктов через генераторы не соответствовали действительности. В результате проведенной проверки оперативной группой Главного управления выявлено, что в 7 населенных пунктах Торопецкого района электрики выгрузили генераторы без подключения и уехали (Конищево, Клыпино, Пестряково, Романово, Краснодубье, Галибицы, Волок), тем самым создав социальную напряженность среди жителей.

В связи с неудовлетворительной организацией работ возрастает недовольство и социальная напряженность населения.

Информирование потребителей электроэнергии о ходе проведения работ и сроках их завершения организовано на низком уровне.

Докладываю на Ваше решение.

Начальник Главного управления  
генерал - майор внутренней службы



А.Р. Григорян