



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Тверской области)**

улица Дарвина, 12, г. Тверь, 170034
Тел. (4822) 42-92-01 Факс (4822) 32-19-21
e-mail: mchs@tverreg.ru
01.04.2022 г. № 6/н

Губернатору Тверской области
Рудене И.М.

170100 г. Тверь
площадь Святого Благоверного
Князя Михаила Тверского, д.1
pr_gubernatora@tverreg.ru

Уважаемый Игорь Михайлович!

В 10.30 01.04.2022 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о том, что по адресу: г. Тверь, ул. Карла Маркса, д. 7, корп. 1 произошла сработка пожарной сигнализации в здании детского сада № 10.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло замыкание электропроводки без последующего горения.

Персонал в количестве 35 человек и 175 детей покинули здание самостоятельно. Дети находятся на улице, на прогулке, под присмотром воспитателей.

Проводятся работы по выявлению причины замыкания.

Силы и средства на месте. Пострадавших нет.

Начальник Главного управления
генерал-майор внутренней службы

А.Р. Григорян