

**МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

площадь Святого Благоверного Князя
Михаила Тверского, д.5,
г. Тверь, 170100
тел.: (4822) 34-31-18, факс 34-35-83
Email: min_gkh@tverreg.ru
минэнерго.тверскаяобласть.рф

10.08.2020 № _____

**Губернатору
Тверской области**

Рудене И.М.

Уважаемый Игорь Михайлович!

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее - Министерство) во исполнение Вашего устного поручения относительно качества электроснабжения с.Берново Старицкого района сообщает следующее.

Электроснабжение потребителей с. Берново осуществляется от ф. 2 ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ «Берново-6» ПС-35/10 кВ «Берново» ВЛ-10 кВ № 09.

В период с 01.01.2020 года на данных ВЛ были зарегистрированы 5 аварийных и 3 плановых отключения, основными причинами которых были:

1. обрывы проводов в следствие падения деревьев, растущих за пределами охранных зон ВЛ- 2 отключения;
2. набросы на провода ВЛ посторонних предметов- 1 отключение;
3. падение веток деревьев при сильных порывах ветра более 18 м/с- 2 отключения;
4. плановые работы для выполнения технического обслуживания и ремонта данных ВЛ- 3 отключения.

03.08.2020 года сотрудниками Ржевского РЭС филиала МРСК-Центра Тверьэнерго были проведены измерения показателей качества электрической энергии на КТП-10/0,4 кВ «Берново-6» и на вводе в д. 14 ул. Первомайская с. Берново. По результатам проведенных измерений напряжение на выходе коммутационного аппарата на ТП составило 230 В, а в доме 198 В, что является нижним пределом допустимого значения отклонения напряжения согласно ГОСТ 32-144-2013 (220В +/- 10%). Также на вводах в жилые дома выявлено превышение нагрузки со стороны потребителей.

В целях повышения качества электроэнергии сотрудниками Ржевского РЭС были выполнены работы по частичной замене и перетяжке вводов, зачистке и укреплению контактов на электрооборудовании.

По итогам встречи с и.о. генерального директора филиала МРСК-Центра Пилюгиным А.В. 10.08.2020 года достигнута договоренность о выполнении дополнительных работ в период с 11.08 по 17.08.2020 года. Филиал МРСК-Центра Тверьэнерго выполнит работы по монтажу приборов качества электроэнергии, проверку без учётного потребления и хищений электроэнергии. По результатам измерений при необходимости будут выполнены корректирующие мероприятия с целью приведения напряжения в сети потребителей к нормативному состоянию.

С уважением

Министр



А.И. Цветков