

**МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

площадь Михаила Тверского, д. 5,
г. Тверь, 170100
тел.: (4822) 34-31-18, факс 34-35-83
Email: min_gkh@tverreg.ru
минэнерго.тверскаяобласть.рф

**Губернатору
Тверской области**

И.М. Рудене

06.02.2020 № 553-АЦ

Уважаемый Игорь Михайлович!

Во исполнение Вашего поручения относительно обращения главы Весьегонского муниципального округа А.В. Пашукова по вопросу ремонта канализационного коллектора по ул. Карла Маркса в г. Весьегонск сообщаем следующее.


Самотечный канализационный коллектор, диаметром 350 мм по ул.К.Маркса обследован ООО «Тверь Водоканал» 28.11.2019 года. Установлена необходимость замены участка протяженностью 208 пог.м. В пиковых нагрузках коллектор не обеспечивает требуемую пропускную способность сточной воды. Также требуется капитальный ремонт 3-х канализационных колодцев. ООО «Тверь Водоканал» готово выполнить требуемый объем работ с учетом водопонижения при условии заключения договора подряда. В адрес администрации Весьегонского муниципального округа направлены варианты со сметным расчетом стоимости капитального ремонта участка самотечного канализационного коллектора и трех канализационных колодцев в г. Весьегонск.

В тоже время необходимо отметить, что в период с 13 по 19 декабря 2019 года специалистами ООО «Тверь Водоканал» за счет собственных средств выполнены работы по устранению повреждения водопроводной сети в г. Весьегонск на общую сумму 534,61 тыс. рублей. ООО «Тверь Водоканал» в адрес администрации Весьегонского муниципального округа направило проект договора о выполнении работ по устранению повреждения водопроводной сети в г. Весьегонск для возмещения ООО «Тверь Водоканал» понесенных финансовых затрат.

До настоящего времени проект договора со стороны администрации Весьегонского муниципального округа не подписан, финансовые затраты, понесенные ООО «Тверь Водоканал» в ходе выполнения ремонтных работ водопроводной сети, не возмещены.

Министр

С уважением



А.И. Цветков