

Informe Turnos Avisos + Ordenes Sestap

Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02 Nº Aviso: 1209708596 Nº Orden: 119861767 02.01.2026 05:17:02 CET IKER CAMINO (893597) Se realiza el checklist previo al arranque de HEA2 y se entrega al JdT.	HORNO ELECTRICO ARCO 2 Clase Aviso: 20 MttoPrev - Predictiv Una sola vez Estado: PLAN PNR Checklist HEA2	Gr. Plan.: AE2 Checklist HEA2
Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-01 Nº Aviso: 1209708595 Nº Orden: 119861766 02.01.2026 05:15:36 CET IKER CAMINO (893597) Se realiza el checklist previo al arranque de HEA1 y se entrega al JdT.	HORNO ELECTRICO ARCO 1 Clase Aviso: 20 MttoPrev - Predictiv Una sola vez Estado: PLAN PNR Checklist HEA1	Gr. Plan.: AE2 Checklist HEA1
Ub.Tec.: SE-ST-COM0-HV-02 Nº Aviso: 1209708594 Nº Orden: 119861765 02.01.2026 05:13:19 CET IKER CAMINO (893597) S: Secador en vías no enciende. O: Fallo de exceso de Tº	CALENTADOR HE2 Clase Aviso: 30 MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato Estado: PLAN Exceso de Tº en mechero en vías HEA2	Gr. Plan.: AE2 Exceso de Tº en mechero en vías HEA2
Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02-ED-EB-03 Nº Aviso: 1209708592 Nº Orden: 119861764 02.01.2026 05:09:25 CET IKER CAMINO (893597) S: Armario de nidec en emergencia. O: Rele de emergencia del armario KE1	CCM Clase Aviso: 30 MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato Estado: PLAN PNR hea2 en Emergencia	Gr. Plan.: AE2 hea2 en Emergencia
Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02-ED-EB-03 Nº Aviso: 1209708590 Nº Orden: 119861762 02.01.2026 05:06:36 CET IKER CAMINO (893597) S: Armario de nidec en emergencia sin poder rearmarlo. O: Relé de emergencias.	CCM Clase Aviso: 30 MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato Estado: PLAN PNR HEA2 en Emergencia	Gr. Plan.: AE2 HEA2 en Emergencia