

Informe Turnos Avisos + Ordenes Sestap

Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-01-10-02

MEDIDA DE TEMPERATURA CATFIS

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209706430 Clase Aviso: 30 MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato Caña y línea quemadas HEAl.

Nº Orden: 119846588 Estado: PLAN CNF Caña y línea quemadas HEAl.

31.12.2025 12:50:58 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554

S.El brazo del catfish pega en la puerat cuando entra y se albarda la punta y la caña.

O.Caña y línea catfish HEAl

Nº Notificación 42811938 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA ZAMACONA ASIER

Nº Notificación 42811938 L.Notif: 2 Trabajo: 1,0 HRA ZUNZUNEGUI AITOR

31.12.2025 12:51:28 161806

R.Cuando los mecanicos cambian el brazo se ponen caña y linea nuevas.Se comprueba con el cehckmate IV.

Nº Notificación 42811938 L.Notif: 3 Trabajo: 1,0 HRA SANCHEZ AINGERU

Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02-ED-EB-02

RECTIFICADORES

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209706388 Clase Aviso: 30 MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato Fallo NIDEC HEA2

Nº Orden: 119846585 Estado: PLAN CNF PNR Fallo NIDEC HEA2

31.12.2025 12:47:08 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554

S.Empiezan la fusión pero con 1500Kw se les para sin dar ningún BREAK.Revisamos las alarmas y solo tenemos "Inch.elec".

O.Fallo NIDEC HEA2.

Nº Notificación 42811935 L.Notif: 1 Trabajo: 5,0 HRA ZAMACONA ASIER

Nº Notificación 42811935 L.Notif: 2 Trabajo: 5,0 HRA ZUNZUNEGUI AITOR

31.12.2025 12:48:04 161806

R.Ponemos el horno en Independientes y comenzamos a quitar rectificadores para ver si somos capaces de conseguir que enganche.Probamos con cda uno de los rectificadores solos y por parejas intercambiadas.No conseguimos que enganche.Llega a generar

arco pero a los pocos segundos se va a fallo.Reseteamos las tarjetas de control de las tensiones quitando tensión y repetimos la

operación.Seguimos sin conseguir que conecte.Vía telefonica con el responsable del departamento de mantenimiento nos comenta que

quitamos tensión a TODO el equipo NIDEC.Quitamos tensión al equipo completo y al reestablecer el equipo se nos pone en EMERGENCIA.Arrancamos las bombas del agua desionizada y reseteamos los fusibles y tiristores.No conseguimos quitar la emergencia

debido a un bloqueo externo que no podemos quitar.Nos metemos en el programa de NIDEC pero tampoco somos capaces de encontrar el

fallo.Se lo comentamos al jefe de turno para que informe a los responsables de como queda la situación y valoren si es necesario

pedir soporte a los programadores de NIDEC. Le informaremos al relevo de los avances que hemos conseguido para ver si se puede solucionar

Nº Notificación 42811935 L.Notif: 3 Trabajo: 5,0 HRA SANCHEZ AINGERU

Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02-50-20

BOVEDA

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209706188 Clase Aviso: 30 MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato Boveda HEA2 no abre

Nº Orden: 119846257 Estado: PLAN CNF Boveda HEA2 no abre

31.12.2025 12:34:05 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554

S.Nos avisan que no pueden abrir la boveda de HEA2.

O.Boveda HEA2.

Nº Notificación 42811926 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA ZUNZUNEGUI AITOR

Nº Notificación 42811926 L.Notif: 2 Trabajo: 1,0 HRA ZAMACONA ASIER

31.12.2025 12:34:30 161806

R.Intentamos hacer la maniobra desde el PML, al subir la boveda se mueve hacia cerrado y nos permite sacar el bulón de enclavamiento. La boveda no ha cerrado bien debido a la chatarra.

Nº Notificación 42811926 L.Notif: 3 Trabajo: 1,0 HRA SANCHEZ AINGERU

Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02

HORNO ELECTRICO ARCO 2

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209706872 Clase Aviso: 60 Aviso General General

Hea2 en Emergencia

Nº Orden: 119849700 Estado: SCE PNR CNF Hea2 en Emergencia

Nº Notificación 42817882 L.Notif: 1 Trabajo: 5,0 HRA BLANCO KEP A ANDONI

31.12.2025 17:39:20 1009251

Seguimos con la averia de HEA2, arrancamos la una bomba de rectificadores que se habian parado y conseguimos avanzar reseteando fallos de caudal se sigue trabajando en ello

Nº Notificación 42817882 L.Notif: 2 Trabajo: 5,0 HRA CIHUELO UNAI

Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-01

HORNO ELECTRICO ARCO 1

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209706871 Clase Aviso: 60 Aviso General General

Consignacion HEA1

Nº Orden: 119848159 Estado: SCE PNR CNF Consignacion HEA1

Nº Notificación 42817881 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA BLANCO KEP A ANDONI

31.12.2025 17:36:42 1009251

Se consigna electricamente HEA1 y se deja la llave en su cajetin

Nº Notificación 42817881 L.Notif: 2 Trabajo: 1,0 HRA CIHUELO UNAI

Ub.Tec.: SE-ST-SLM1-61

HORNOS CUCHARA 1

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209706186 Clase Aviso: 60 Aviso General General

Consignar HC2

Nº Orden: 119846255 Estado: SCE CNF Consignar HC2

31.12.2025 12:31:31 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554

Se consigna el seccioandor de salida y los 2 carros de HCl.

Nº Notificación 42811924 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA ZAMACONA ASIER

Nº Notificación 42811924 L.Notif: 2 Trabajo: 1,0 HRA SANCHEZ AINGERU

Nº Notificación 42811924 L.Notif: 3 Trabajo: 1,0 HRA ZUNZUNEGUI AITOR