Documento 1. Reporte de incidente de infraestructura y redes

Expediente CASO-102-DPCI-2024 (sintético). Fecha: 15-oct-2024. Emisor: Centro de Monitoreo de Redes (NOC), ANALISTA_NOC_01.

El 14 de octubre a las 22:15 h se detectó la caída total del clúster de bases de datos principal (Nodo Sur). El sistema de enfriamiento emitió una alarma de temperatura crítica (42 °C) a las 22:10 h. Se notificó de inmediato al proveedor de mantenimiento ClimaTech S.A. (empresa ficticia). El técnico del proveedor llegó a las 23:00 h e indicó que la bomba de agua del Chiller 2 estaba quemada. Se perdieron transacciones no guardadas entre las 22:00 y las 22:15 h.

Material ficticio elaborado exclusivamente para fines de capacitación. No contiene información real de la DPCI ni de personas reales.