Procedimiento de mantenimiento preventivo — Compresor de aire CA-250

Código: MTP-CA250-2026-Rev03 | Emisión: 15 de enero de 2026 | Elaboró: Departamento de Mantenimiento
Documento ficticio para fines de capacitación. Cualquier parecido con empresas o personas reales es coincidencia.

1. Objetivo

Establecer las actividades de mantenimiento preventivo trimestral del compresor de aire CA-250 de la línea de producción principal.

2. Alcance

Aplica al compresor CA-250 ubicado en la nave de producción 2, operado en turnos matutino y vespertino.

3. Condiciones de operación normal

Presión de descarga: 8.5 bar (±0.3 bar). Temperatura de operación: 45 a 55 °C.
Lubricante: aceite sintético ISO VG 46. Cambio de aceite: cada 2,000 horas de operación. Filtro de aire: reemplazo cada 500 horas.

4. Actividades trimestrales

4.1 Inspección visual de fugas. 4.2 Verificación de presión de descarga con manómetro calibrado.
4.3 Temperatura de carcasa del motor (máximo 60 °C). 4.4 Nivel de aceite y análisis de contaminantes.
4.5 Reemplazo del filtro de aire si acumula 500 h o más. 4.6 Tensión de bandas. 4.7 Registro de vibraciones en rodamientos.

5. Criterios de aceptación

Presión de descarga de 8.5 ±0.3 bar. Temperatura de carcasa menor o igual a 60 °C. Vibración menor a 4.5 mm/s RMS. Sin fugas visibles.

6. Acciones pendientes (registro abierto)

PENDIENTE: calibración del manómetro de descarga MP-112, vencida desde noviembre de 2025. Responsable: metrología. Sin fecha programada.
PENDIENTE: reemplazo del rodamiento lado acople (vibración de 4.2 mm/s en diciembre de 2025). Orden OT-2026-0087 sin fecha de ejecución.
PENDIENTE: actualizar la hoja de datos de seguridad del lubricante; el proveedor cambió la formulación en el cuarto trimestre de 2025.

7. Notas

El intervalo de cambio de aceite se redujo de 3,000 a 2,000 horas por recomendación del fabricante (boletín técnico BT-CA-2025-11).