ORDEM DE AJUSTE DE PROTEÇÃO - RELIGADOR

Religador:	3123123123	**Circ:**	TAU-1312	**Tensão (V):**	
Marca:				**Data:**	07/05/2026
Autor:					

AJUSTE PROTEÇÃO DE FASE

Grupo	Função	Ajuste
1	Pickup 50P (A):	
	Tempo Mínimo-Fase	
	Pickup 51P (A):	
	Curva Temp.:	
	Time dial:	
	Curva Rápida:	
	Time dial (Curva rápida):	
	Partida Curva Rápida (A):	

AJUSTE PROTEÇÃO DE NEUTRO

Grupo	Função	Ajuste
1	Pickup 50N (A):	
	Tempo Mínimo-Neutro	
	Pickup 51N (A):	OFF
	Curva Temp.:	
	Time dial:	OFF
	Curva Rápida:	
	Time dial (Curva rápida):	
	Partida Curva Rápida (A):	

AJUSTE SENSITIVE EARTH FAULT (SEF)

Grupo	Função	Ajuste
1	Trip:	
	Temporização (s):	
	Operações:	
	Interv. Relig. (s):	

AJUSTES GERAIS

Grupo	Função	Ajuste
1	Operação 1:	
	Operação 2:	
	Operação 3:	
	Operação 4:	
	Interv. Relig. (s):	
	Reset Time (s):	
	High Current (A):	
	Maximum Time (s):	
	Inrush (s):	
	Sequence Control:	

Obs.:

Single Shot: Ativo conforme os ajustes parametrizados na operacao 01.
Linha Viva: Parametrizar para fase e neutro, curva 101, multiplicador de tempo em 0,01.

Single Shot: Ativo conforme os ajustes parametrizados na operação 01. | Linha Viva: Parametrizar para fase e neutro, curva 101, multiplicador de tempo em 0,01.

Executado:
Data: 07/05/2026