

ใบรายงานการเข้าบริการประจำวัน แผนงานบริการดูแลทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

ชื่อ -สกุล ลูกค้า _____ เฟส _____ แปลง _____ เข้าทำ _____ สระเกลือ _____ สระคลอรีน _____ อื่นๆ _____ ขนาด _____
ตำแหน่ง : หัวหน้าชุด/รองหัวหน้าชุด/พนักงาน/เช็เกอร์/อื่นๆ _____ ชื่อผู้เปิดบ้าน _____ ชื่อผู้ปิดบ้าน _____ วันที่ _____

ลำดับ	เวลาปกติ	ชั่วโมงโอที	รายละเอียดการปฏิบัติงาน					
	เวลาเข้า	เวลาเข้า	ตรวจเช็คค่า PH (ก่อนบริการ)		ตรวจเช็คค่า CL (ก่อนบริการ)		ตรวจเช็คระบบเกลือ (ก่อนบริการ)	
	เวลาออก	เวลาออก	PH 6.8 (เป็นกรด)		CL 0.3-0.5 (คลอรีนต่ำ)		ช่วง 3001 - 3500 PPM	
ผู้ขับรถในการปฏิบัติงาน			PH 7.2 - 7.6 (ค่ามาตรฐาน)		CL 1.5-3.0 (ค่ามาตรฐาน)		ช่วง 3501 - 4000 PPM(ค่ามาตรฐาน)	
	รถยนต์ ยี่ห้อ Nissan	ทะเบียน บค-3548	PH 7.8 - 8.2 (เป็นด่าง)		CL เกิน 3.0 (คลอรีนสูง)		ช่วง 4001 - 4500 PPM	
	รถยนต์ ยี่ห้อ	ทะเบียน						
	รถ จยย. ยี่ห้อ	ทะเบียน						
	รถ จยย. ยี่ห้อ	ทะเบียน	ตรวจเช็คค่า PH (หลังบริการ)		ตรวจเช็คค่า CL (หลังบริการ)		ตรวจเช็คระบบเกลือ (หลังบริการ)	
			PH 6.8 (เป็นกรด)		CL 0.3-0.5 (คลอรีนต่ำ)		ช่วง 3001 - 3500 PPM	
	ลงชื่อ จักร	ผู้ขับ	PH 7.2 - 7.6 (ค่ามาตรฐาน)		CL 1.5-3.0 (ค่ามาตรฐาน)		ช่วง 3501 - 4000 PPM(ค่ามาตรฐาน)	
	ลงชื่อ	ผู้ขับ	PH 7.8 - 8.2 (เป็นด่าง)		CL เกิน 3.0 (คลอรีนสูง)		ช่วง 4001 - 4500 PPM	
วิธีคำนวณการเติมเคมีภัณฑ์ในสระว่ายน้ำ								
1.โซดาแอช (0.03 กก./ลบม.)								
2.กรดเกลือ (0.01 กก./ลบม.)			การตรวจเช็คระบบสระว่ายน้ำ (ก่อนบริการ)			การตรวจเช็คระบบสระว่ายน้ำ (หลังบริการ)		
3.คลอรีน (0.003 กก./ลบม.)			ตรวจเช็คห้องเสิร์ชแทงก์ปั้มสระว่ายน้ำ	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	ตรวจเช็คห้องเสิร์ชแทงก์ปั้มสระว่ายน้ำ	☐ ปกติ ☐		
4.เติมเกลือ (ตามสูตรหลังจากวัดค่าเกลือ)			ตรวจเช็คตู้ควบคุมปั้มระบบสระว่ายน้ำ	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	ตรวจเช็คตู้ควบคุมปั้มระบบสระว่ายน้ำ	☐ ปกติ ☐		
5.สารส้ม (0.01 กก./ลบม.)			ตรวจเช็คสภาพลูกลอยค้ำน้ำระดับน้ำ	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	ตรวจเช็คสภาพลูกลอยค้ำน้ำระดับน้ำ	☐ ปกติ ☐		
6.น้ำยาควบคุมค่าไคร้ (0.025 กก./ลบม.)			ตรวจเช็คระบบฮีตเตอร์สระว่ายน้ำ	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	ตรวจเช็คระบบฮีตเตอร์สระว่ายน้ำ	☐ ปกติ ☐		
7.น้ำยาเร่งการตกตะกอน (0.025 กก./ลบม.)			ตรวจเช็ค Timer สระว่ายน้ำ	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	ตรวจเช็ค Timer สระว่ายน้ำ	☐ ปกติ ☐		
			ตรวจเช็คการเปิด-ปิด สวิตช์ปั้มน้ำ	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	ตรวจเช็คการเปิด-ปิด สวิตช์ปั้มน้ำ	☐ ปกติ ☐		
สูตรการเติมเกลือ			ตรวจเช็คการเปิด-ปิด วาล์วน้ำจ่ายสระว่ายน้ำ	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	ตรวจเช็คการเปิด-ปิด วาล์วน้ำจ่ายสระว่ายน้ำ	☐ ปกติ ☐		
3,750 PPM - (ค่าที่วัดได้ X จำนวน ลบม.) 1000			ตรวจเช็ควาล์วป้องกันน้ำย้อนกลับ	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	ตรวจเช็ควาล์วป้องกันน้ำย้อนกลับ	☐ ปกติ ☐		
			ตรวจเช็คการเปิด-ปิด วาล์วแทงค์น้ำส้ม	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	ตรวจเช็คการเปิด-ปิด วาล์วแทงค์น้ำส้ม	☐ ปกติ ☐		
			ตรวจเช็คการเปิด-ปิดวาล์วน้ำเสด็จ	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	ตรวจเช็คการเปิด-ปิดวาล์วน้ำเสด็จ	☐ ปกติ ☐		
			ตรวจเช็คการเปิดวาล์วน้ำปั้ม	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	ตรวจเช็คการเปิดวาล์วน้ำปั้ม	☐ ปกติ ☐		
สรุป การเติมเคมีภัณฑ์			ตรวจเช็คระบบไฟสระว่ายน้ำ	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	ตรวจเช็คระบบไฟสระว่ายน้ำ	☐ ปกติ ☐		
รายการ เติมภัณฑ์		จำนวนกก./CC. อื่นๆ	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	อื่นๆ	☐ ปกติ ☐			
คลอรีน 90% แบบเม็ด								
โซดาแอช			การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ					
กรดเกลือแห้ง			ดูดตะกอน	☐	ทำความสะอาดรางน้ำส้ม	☐	ทำความสะอาดตะแกรงหน้าปั้ม	
กรดเกลือน้ำ			ขัดตะไคร่ (พื้น ผนัง ขอบบนสระ)	☐	ทำความสะอาดหินขอบสระว่ายน้ำ	☐	ล้างเครื่องกรองเมื่อแรงดัน 15-20 psi	
เกลือบริสุทธิ์			ช้อนใบไม้-เศษผง	☐	ทำความสะอาดห้องปั้มสระว่ายน้ำ	☐	อื่น ๆ	
ผงกรอง (DE)			ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ		รายการแจ้งซ่อม		รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน	
สารส้ม							1.นายจักร พวงนิลน้อย	
น้ำยาฆ่าตะไคร่เขียว ฟรีเมียม							2.นายสำเริง สุขสมบูรณ์	
น้ำยาปรับน้ำใส ฟรีเมียม							3.นายนิทัศน์ สมสกุล	
น้ำยาล้างค่าคลอรีน/PH (CC)								
น้ำประปา								
อื่น ๆ								

ลงชื่อ _____ ผู้ทำรายงาน ลงชื่อ _____ หัวหน้าชุด/ตรวจสอบ ลงชื่อ _____ QC/ตรวจสอบ
วันที่ _____ วันที่ _____ วันที่ _____
ลงชื่อ _____ หัวหน้าแผนก ลงชื่อ _____ ผู้จ้าง