

SCHEDA DI VERIFICA PERIODICA SCAFFALATURA			
	CLIENTE:	Cliente1 Via delcliente1, 10 37100 Verona VR	Data verifica: 12/05/2021
	Verifica effettuata da:	Sig. configuratoruser	
	Tipologia scaffalatura:	PORTAPALLET	
N° Documento Modulblok	SRVSRV00OFF010	Disegni di riferimento	SRMSRV00OFF010
Nota: Controllo della Verticalità effettuato con strumento HILTI PM24 posizionato a terra. Si stima la verticalità longitudinale con apprezzamento di 1cm, si stima la verticalità frontale con apprezzamento di 1cm per errori superiori a 2,5cm.			

IDENTIFICATIVO SCAFFALATURA: Saldatura (H=3000mm/5000mm/6000mm/7000mm)											
CONTROLLO VERTICALITA'											
FILA	Long	Front	Long	Front	Long	Front	Long	Front	Long	Front	
	Posizione 1		Posizione 3		Posizione 4		Posizione 6		Posizione 8		
Fila_1	5	14	33	7	0	5	3	6	12	19	
	Posizione 1		Posizione 4		Posizione 8						
Fila_4	13	1	14	0	8	55					

Seguirà offerta Modulblok per quanto elencato ai punti: _____	
Timbro e firma del tecnico che ha effettuato la verifica -----	Timbro e firma del cliente per ricevuta -----