

SCHEDA DI VERIFICA PERIODICA SCAFFALATURA			
	CLIENTE:	Clientel Via delcliente1, 33 39100 Bolzano BZ	Data verifica: 13/05/2021
	Verifica effettuata da:	Sig. configuratoruser	
	Tipologia scaffalatura:	PORTAPALLET	
N° Documento Modulblok	SRVSRV00OFF015	Disegni di riferimento	SRMSRV00OFF015
Nota: Controllo della Verticalità effettuato con strumento HILTI PM24 posizionato a terra. Si stima la verticalità longitudinale con apprezzamento di 1cm, si stima la verticalità frontale con apprezzamento di 1cm per errori superiori a 2,5cm.			

IDENTIFICATIVO SCAFFALATURA: Surgelati (H=3000mm/4000mm/5000mm/6000mm/8000mm)											
CONTROLLO VERTICALITA'											
FILA	Long	Front	Long	Front	Long	Front	Long	Front	Long	Front	
	Posizione 1		Posizione 3		Posizione 5		Posizione 7		Posizione 9		
Fila_1	0	0	15	3	33	15	42	12	15	3	
	Posizione 11										
Fila_1	16	44									
	Posizione 1		Posizione 4		Posizione 7		Posizione 11				
Fila_4	17	5	16	67	19	8	7	56			

Seguirà offerta Modulblok per quanto elencato ai punti: _____	
Timbro e firma del tecnico che ha effettuato la verifica _____	Timbro e firma del cliente per ricevuta _____