

SUIVI DES AVIS

Avis n° 65 : À préciser — note de calcul de charpente non transmise.

Avis n° 66 : Favorable — étanchéité de toiture conforme.