


Ce logement

Adresse : 12 rue du Haut-Rivage, 54220 Malzéville
Type de bien : Maison individuelle — 118 m² de surface habitable
Année de construction : 1928
Propriétaire : Madame Camille VERDIER
Chauffage : Convecteurs électriques — ECS : ballon électrique 200 L

Performance énergétique



Émissions de gaz à effet de serre



Classe du logement : F (logement peu performant)

Consommation d'énergie finale : 145 kWh/m²/an — Consommation d'énergie primaire : 334 kWh/m²/an
Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : entre 2 810 € et 3 860 € par an (prix indexés au 01/01/2026)

Diagnosticueur

Cabinet : Diagnostic Lorrain Expertise — 8 rue des Ponts, 54000 Nancy
Diagnosticueur : M. Étienne ROUSSELOT
N° de certification : CPDI-2024-5417 (organisme : QUALICERT-DIAG)
Logiciel : LICIEL Diagnostics v5.2 — méthode 3CL-DPE 2021

État des composants

Poste	Description	État
Murs	Briques pleines 35 cm, non isolés	Insuffisant
Plancher haut	Combles perdus, laine de verre 80 mm (1995)	Moyen
Plancher bas	Cave non chauffée, plancher bois non isolé	Insuffisant
Menuiseries	Double vitrage PVC 4/12/4 (2001)	Moyen
Ventilation	Naturelle par ouverture des fenêtres	Insuffisant
Chauffage	Convecteurs électriques (1998)	Insuffisant
ECS	Ballon électrique 200 L (2015)	Moyen

Recommandations de travaux (scénario en deux étapes)

- Étape 1

Isolation des combles perdus ($R \geq 7$) + VMC hygroréglable type B

Coût estimé : 8 000 – 12 000 € — classe visée après travaux : E
- Étape 2

Isolation des murs par l'intérieur + pompe à chaleur air/eau

Coût estimé : 28 000 – 38 000 € — classe visée après travaux : C