



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

Гр. Гладких Н.Н.

13.08.2025 № ИГ-117-1466-13-4
На № 34792732 от 18.07.2025

E-mail: gladkinniknik@gmail.com

О разъяснении требований
нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 18.07.2025 № 34792732, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 21.07.2025 № ГИ-14148, и сообщается следующее.

Максимальное количество людей, находящихся на этаже (в здании, помещении), необходимо определять исходя из функционального назначения помещений в соответствии с требованиями СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020).

При отсутствии конкретных требований в рамках СП 1.13130.2020, количество людей следует определять в соответствии с иными документами (в соответствии с заданием на проектирование, техническим заданием или в соответствии с проектной документацией объекта защиты).

Временно исполняющий обязанности
начальника института

Э.М. Идрисов

Лещёв Александр Сергеевич
Пехотиков Сергей Андреевич
8(495) 524-81-24



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2CF0CC41D859BFD5B7C026FF8516436
Владелец: Идрисов Эдуард Минивалиевич
Действителен с 16.07.2025 по 09.10.2026