



<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 06.12.2024 N ИГ-117-2736-12-4
"О разъяснении положений нормативных документов"

Источник публикации

Документ опубликован не был

Примечание к документу

Название документа

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 06.12.2024 N ИГ-117-2736-12-4
"О разъяснении положений нормативных документов"

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

**ПИСЬМО
от 6 декабря 2024 г. N ИГ-117-2736-12-4**

О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

По поручению руководства МЧС России специалисты института рассмотрели обращение, сообщают следующее.

По мнению специалистов института, при выполнении требований [пункта 7.12](#) СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", для подъема на высоту более 20 м от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) здания (сооружения), допустима комбинация пожарных лестниц типа П1 и П2, если высота участка лестницы П1 не превышает 20 м.

В соответствии с требованиями [части 2 статьи 90](#) Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и требований [пункта 7.2](#) СП 4.13130.2013, по мнению специалистов института, не запрещается комбинация эвакуационной лестницы 3-го типа с пожарной лестницей типа П1 или П2.

При высоте зданий (сооружения) менее 20 м от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета), также допустима комбинация пожарных лестниц типа П1 и П2 или П1 и лестниц 3-го типа в случае, если высота участка лестницы П1 не превышает 20 м, а лестница 3-го типа предусматривает применение только для обеспечения деятельности пожарных подразделений.

Также сообщаем, что методы испытаний, оформление результатов испытаний наружных пожарных стационарных лестниц должны проводиться в соответствии с требованиями, изложенными в [ГОСТ Р 53254-2009](#) "Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний".

Начальник института
А.Б.СИВЕНКОВ

