



<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 01.11.2024 N ИГ-117-2430-13-2
"О разъяснении требований пожарной безопасности"

Источник публикации

Документ опубликован не был

Примечание к документу

При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

Название документа

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 01.11.2024 N ИГ-117-2430-13-2
"О разъяснении требований пожарной безопасности"

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

ПИСЬМО

от 1 ноября 2024 г. N ИГ-117-2430-13-2

О РАЗЪЯСНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение, поступившее в форме электронного документа.

В ответ на обращение сообщаем, что в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, класса конструктивной пожарной опасности здания С0, необходимо применять конструкции бесчердачных покрытий класса пожарной опасности не ниже К0.

Класс пожарной опасности конструкции определяется в условиях стандартных испытаний по [ГОСТ 30403-2012](#) "Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность", либо согласно [части 10 статьи 87](#) Федерального закона от 22 июля 2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - [ФЗ N 123-ФЗ](#)), класс пожарной опасности строительных конструкций аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.

Ввиду отсутствия требований о применении горючих материалов в конструкциях бесчердачных покрытий в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, класс пожарной опасности данных конструкций с применением горючего утеплителя должен определяться с учетом положений [части 9 и 8 статьи 87](#) [ФЗ N 123-ФЗ](#).

Начальник института
А.Б.СИВЕНКОВ