



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

25.03.2025 № ИГ-117-634-12-1
На № 34735644 от 06.03.2025

гр. Грибанову Е.Ю.

e-mail: jackgr@yandex.ru

О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 06.03.2025 № 34735644, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 06.03.2025 № ГИ-7139.

По существу обращения сообщаем, что в соответствии с пунктом 1.4 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 10.13130.2020) ВПВ не требуется:

в трансформаторных подстанциях и в помещениях с электросиловым оборудованием, в том числе насосных станций и венткамер.

К электросиловому оборудованию, указанному в пункте 1.4 СП 10.13130.2020 относится оборудование, размещаемое в электромашинных помещениях, определяемое пунктом 5.1.2 раздела 5 «Электросиловые установки» «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), а именно: электрические генераторы, вращающиеся или статические преобразователи, электродвигатели, трансформаторы, распределительные устройства, щиты и пульты управления, а также относящееся к ним вспомогательное оборудование.

Вместе с тем, в соответствии с требованием пунктом 6.1.19 СП 10.13130.2020: - «Не допускается использование ВПВ для ликвидации пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 0,38 кВ».

Исходя из вышеизложенных требований, ВПВ не требуется в зданиях или в помещениях центров обработки данных (ЦОД) где единственной либо базовой (основной) пожарной нагрузкой является электросиловое оборудование (пожары класса Е).

Начальник института

А.Б. Сивенков

Былинкин Владимир Александрович
(495) 529-84-61



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2374E267AE899D0FA2A8AF4B738A2B94
Владелец: Сивенков Андрей Борисович
Действителен с 24.10.2024 по 17.01.2026