



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

№ _____
На № _____ б/н _____ от 20.02.2025

Гр. Волков А.С.

E-mail:

alexander.volkov.71@gmail.com

О разъяснении требований
нормативных документов

Специалисты института рассмотрели Ваше обращение, поступившее в форме электронного документа, зарегистрированное от 20.02.2025 № ГИ-117-228, и сообщают следующее.

В соответствии с п.4.2.21 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с длиной и шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

В случае, если рассматриваемая наружная дверь является двупольной, то параметры площадки необходимо рассчитывать исходя из ширины наибольшего дверного полотна.

При этом, по мнению специалистов института, ширина входной площадки должна быть не менее 1,5 ширины дверного проема.

Начальник института

А.Б. Сивенков