



<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 18.08.2025 N ИГ-117-1498-11-5
"О разъяснении требований пожарной безопасности"

Источник публикации

Документ опубликован не был

Примечание к документу

При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

Название документа

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 18.08.2025 N ИГ-117-1498-11-5
"О разъяснении требований пожарной безопасности"

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

**ПИСЬМО
от 18 августа 2025 г. N ИГ-117-1498-11-5**

О РАЗЪЯСНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное, о разъяснении требований пожарной безопасности.

Сообщаем, что необходимость устройства наружного противопожарного водоснабжения установлена [статьями 62, 68 и 99](#) Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент).

Применение в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения водных объектов и (или) пожарных резервуаров допускается в отношении объектов защиты, указанных в [части 4 статьи 68](#) Технического регламента. Для остальных объектов защиты (за исключением указанных в [части 5 статьи 68](#) и [части 1 статьи 99](#) Технического регламента) необходимо предусматривать противопожарный водопровод в соответствии с [частью 3 статьи 68](#) Технического регламента.

Таким образом, если объект защиты (отдельно стоящее здание, в т.ч. вне населенного пункта, класса функциональной пожарной опасности ФЗ.1 объемом более 1000 м³) по своим характеристикам не входит в перечень объектов, для которых наружное противопожарное водоснабжение допускается обеспечивать от водных объектов и (или) пожарных резервуаров ([часть 4 статьи 68](#) Технического регламента) или не предусматривать совсем ([часть 5 статьи 68](#) и [часть 1 статьи 99](#) Технического регламента), то для него необходимо в качестве источника наружного противопожарного водоснабжения предусмотреть наружный противопожарный водопровод с установленными на нем пожарными гидрантами.

Временно исполняющий обязанности
начальника института
Э.М.ИДРИСОВ