

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ****ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

ПИСЬМО
от 10 января 2025 г. N ИГ-117-30-13-2

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение.

По вопросам 1 - 3. В соответствии с [п. 8.5](#) СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности", для естественного проветривания при пожаре, при протяженности коридора от 15 до 30 метров достаточно одного открываемого оконного проема с высотой верхней кромки не менее 2,5 метра и шириной не менее 1,6 метра, либо большее количество суммарной шириной не менее 1,6 метра. При этом ширина данных проемов дана "в свету", без учета установленных элементов оконных блоков, конструктивных узлов запорных механизмов и т.д.

При невозможности соблюдения требований вышеуказанного [пункта](#) свода правил допускается производить расчетное определение площади оконных или иных проемов, обеспечивающих естественное проветривание коридоров при пожаре, по методу, установленному для систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги.

Методические [рекомендации](#) ФГБУ ВНИИПО МЧС России "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий. Методические рекомендации к СП 7.13130.2013" позволяют производить расчет необходимой площади проемов в наружных ограждениях для естественного проветривания при пожаре.

Начальник института
А.Б.СИВЕНКОВ