

Требование таблицы 4 СП 486.1311500.2020 к оснащению электрощитов и электрошкафов

Больше всего вопросов по принятому изменению поступила по новому требованию к оснащению электрощитов и электрошкафов, размещенному в таблице 4 СП 486.1311500.2020:

Объект защиты	АУП	СПС
	Нормативный показатель	
9. Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные:		
9.1. В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф1.3 (в помещениях общего пользования: коридоры, холлы, вестибюли, лестничные клетки), Ф2.1, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3, Ф3.4, Ф3.5, Ф3.6, Ф3.7, Ф4.1, Ф4.2, Ф4.3	объемом 0,03 м ³ и более ^{1),2)}	
9.2. В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3 площадью более 100 м ²	объемом 0,03 м ³ и более ^{1),2)}	
9.2 На объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации	объемом 0,03 м ³ и более ^{1),2)}	
9.3. Во временных зданиях и сооружениях, предназначенных для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей;	объемом 0,03 м ³ и более ^{1),2)}	

Примечание:

1. Допускается вместо АУП применение УПА.
2. Допускается не предусматривать защиту электрощитов и электрошкафов (в том числе распределительных устройств) АУП (УПА), если помещения, в которых расположено указанное оборудование, защищены АУП (УПА).

Чтобы разобраться в поступающих вопросах, были направлены обращения

в МЧС России.

Обращение №1 в МЧС России по электрощитам и электрошкафам в СП 486.1311500

1) О каких электрощитах и электрошкафах идет речь? Касается ли это только распределительных щитов с установкой защитных элементов или всех видов щитов в целом (шкафов общеобменной вентиляции, пожаротушения, пожарной сигнализации и тд)? 2) К какому разделу систем противопожарной защиты при разработке проекта УПА отнести? АУП – автоматическая установка пожаротушения. УПА – установка пожаротушения автономная – установка пожаротушения автоматическая, функционирующая независимо от внешних источников питания и систем управления и обеспечивающая передачу сигнала о пожаре во внешние цепи.* * Согласно Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

Ответ на обращение №1 – Письмо №ИГ-117-1343-13-5 от 22.07.2025

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 25.06.2025 № 34780100, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное 26.06.2025 № ГИ-13082. По существу изложенных в обращении вопросов сообщаем, что используемый в п. 9 таблицы 4 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» термин «электрошкаф» обозначает электрические щиты и шкафы, в том числе, распределительные устройства (низковольтные комплектные устройства) объемом более 0,03 м³. Требования п. 9 таблицы 4 СП 486.1311500.2020 не распространяются на шкафы, в которых размещено оборудование связи, АСУ ТП, серверной, оборудование системы пожарной сигнализации, системы охранной сигнализации, системы видеонаблюдения. При этом требования указанного пункта распространяются на электрошкафы, предназначенные для размещения релейной защиты и АСУ ТП электрических сетей зданий и сооружений. Одновременно сообщаем, что содержание разделов проектной документации определяется проектной организацией в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Ответ на обращение №1

Обращение №2 в МЧС России по электрощитам и электрошкафам в СП 486.1311500

1) Поясните пожалуйста, что в данном пункте подразумевается под «электрощитами и электрошкафами (в том числе распределительных устройств)»? 2) Имеются ввиду только силовые электрощиты системы силового электроснабжения или любые шкафы/щиты в том числе всех слаботочных систем (СКУД, СОТ, СОТС, автоматика и т.д.)? 3) Укажите по каким критериям (кроме объема) щит/шкаф должен быть оснащён АУП (наполнение шкафа/щита любое, пожарная нагрузка и т.д.)? 4) Правильно ли я понимаю, если здание/помещение защищено системой пожаротушения (водяное, газовое), то оснащать АУП такие щиты/шкафы не требуется (п.2 в примечании) и не требуется выполнять какие-то дополнительные компенсационные требования для этого?

Ответ на обращение №2 – Письмо №ИГ-117-1395-13-3 от 30.07.2025

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 01.07.2025 № 34782768, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное 02.07.2025 № ГИ-13373. По существу изложенных в обращении вопросов сообщаем, что под терминами «электрощит» и «электрошкаф (в том числе распределительное устройство)», указанных в п. 9 таблицы 4 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», следует понимать:

«электрощит» – электрический щит навесного либо встраиваемого в нишу исполнения, оснащенного коммутационным аппаратом на вводе и другими автоматическими выключателями для осветительных и силовых цепей, прибором учета электроэнергии либо без него;

«электрошкаф (в том числе распределительное устройство)» – НКУ, конструкция которого обеспечивает требуемую степень защиты со всех сторон от прикосновения к частям, находящимся под напряжением (за исключением монтажной поверхности), предназначенное для установки на полу, которое может состоять из нескольких секций, подсекций или отсеков.

Требования п. 9 таблицы 4 СП 486.1311500.2020 распространяются на щиты, применяемые для приема и распределения электрической энергии при напряжении 400/230 и 690/400 В трехфазного переменного тока частотой 50-60 Гц, нечастого включения и отключения линий групповых цепей, для их защиты при перегрузках короткого замыкания, а также на щиты, присоединяемые к трехфазным сетям с типами систем заземления TN-S, TN-C, TN-C-S, TT по ГОСТ 30331.1-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения».

Согласно п. 2 примечания к таблице 4 СП 486.1311500.2020 допускается не предусматривать защиту электрощитов и электрошкафов (в том числе распределительных устройств) автоматической установкой пожаротушения (установкой пожаротушения автономной), если помещения, в которых расположено указанное оборудование, защищены автоматической установкой пожаротушения (установкой пожаротушения автономной).

Ответ на обращение №2

Источник УЦ ТАКИР | Обучаем инженеров по ПБ <https://takir.ru/vse-publikacii/stati/osnashhenie-jelektroshhitov-i-jelektroshkafov-ustanovkami-pozharotushenija-avtonomnymi-po-trebovanijam-sp-486-1311500-2020/>