



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

09.02.2026 № ИГ-117-151-13-2
На № 34852363 от 20.01.2026

гр. Грибанову Е.Ю.

E-mail: jackgr@yandex.ru

О рассмотрении требований
нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 20 января 2026 г. № 34852363, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 20 января 2026 г. № ГИ-583.

Под словосочетанием «конструктивно изолированные помещения» указанные в п.п. 7.3 е), и) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» следует понимать помещения (объемы здания), которые не имеют сообщения с объемами основного здания, в том числе через оконные, дверные и иные проемы.

Временно исполняющий обязанности
начальника института



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2CF0CC41D859BFDF5B7C026FF8516436
Владелец: Идрисов Эдуард Минивалиевич
Действителен с 16.07.2025 по 09.10.2026

Э.М. Идрисов