

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ****ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

ПИСЬМО
от 9 февраля 2026 г. N ИГ-117-149-13-2

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение.

В порядке ответов на вопросы, изложенные в обращении, сообщаем следующее.

По вопросу 1. Нормативные документы в области пожарной безопасности допускают применение маятниковых дверей в противопожарном исполнении.

По вопросу 2. Требования к противопожарным дверям установлены [п. 78](#) технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" ([ТР ЕАЭС 043/2017](#)). Заполнения проемов в противопожарных преградах, в том числе противопожарные двери, должны обеспечивать предотвращение опасных факторов пожара в течение нормируемого времени в соответствии с их классификацией по пределам огнестойкости.

Подтверждение соответствия может осуществляться по [ГОСТ Р 53307-2009](#) "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость", а также в [ГОСТ 30247.4-2022](#) "Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие. Конструкции и заполнения проемов. Методы испытаний на огнестойкость". Требования к конструкциям противопожарных дверей не установлены.

По вопросу 3. В соответствии с [п. 4.2.22](#) СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

В соответствии с [пп. д\) п. 27](#) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479, при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

Таким образом, двери, устанавливаемые в проемах эвакуационных выходов должны в полном объеме соответствовать предъявляемым к ним требованиям.

По мнению специалистов института, возможность установки маятниковых дверей в проемах эвакуационных выходов нормативными документами по пожарной безопасности не ограничивается. При этом возможность установки указанных дверей должна рассматриваться в зависимости от конкретных проектных решений в каждом конкретном случае с учетом дополнительных требований пожарной безопасности, а именно:

- необходимость наличия устройств самозакрывания;
- наличие уплотнений в притворах;
- требования к пределу огнестойкости и т.п.

Временно исполняющий
обязанности начальника института
Э.М.ИДРИСОВ
