

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ****ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"****ПИСЬМО****от 26 января 2026 г. N ИГ-117-74-13-4****О ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение и сообщается следующее.

Класс функциональной пожарной опасности определяется непосредственно разработчиком проектной документации в соответствии с [ч. 1 ст. 32](#) Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" для предъявления профильных требований пожарной безопасности исходя из функционального назначения объекта согласно заданию на проектирование.

В пределах объекта одного класса, как правило, предусматривается размещение только вспомогательных к основному назначению - частей здания и помещений различных классов, допускаемых по процессу функциональной деятельности объекта, а также для его обслуживания и эксплуатации. При размещении в здании двух и более самостоятельных частей различного функционального назначения, взаимосвязанных друг с другом общими пространствами, коммуникациями, путями эвакуации и т.д., требования для функциональных частей могут отличаться ввиду применяемых технологических решений и различного контингента. При отсутствии для таких объектов профильных требований пожарной безопасности, следует руководствоваться требованиями [СП 456.1311500.2020](#) "Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности" (далее - СП 456.1311500.2020).

Размещение в составе гостиниц (класс Ф 1.2) предприятий общественного питания (класс Ф 3.2) регламентируется действующими нормативными документами по пожарной безопасности, с учетом количества и характеристик функционального контингента (в том числе стороннего). Применение для объекта положений [СП 456.1311500.2020](#) в данном случае представляется избыточным.

Временно исполняющий
обязанности начальника института
Э.М.ИДРИСОВ

