



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

07.04.2026 № ИГ-117-632-13-2
На № 34873192 от 17.03.2026

гр. Гладких Н.Н.

E-mail: gladkinniknik@gmail.com

О разъяснении требований
нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалисты института рассмотрели Ваше обращение от 17 марта 2026 г. № 34873192, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 18 марта 2026 г. № ГИ-3844, и сообщают следующее.

Согласно положениям п. 6.7.19 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, являющиеся общими для всего стационара, должны выделяться в самостоятельные пожарные отсеки. Данные пожарные отсеки могут иметь общие со смежными пожарными отсеками больницы, имеющими аналогичный класс функциональной пожарной опасности, пути эвакуации, лестничные клетки и лифты.

Данные положения не требуют обязательного отделения друг от друга противопожарными преградами 1-го типа операционных блоков, отделений реанимации и интенсивной терапии, являющихся общими для всего стационара.

Перечисленные выше группы помещений могут быть запроектированы в пределах одного пожарного отсека.

Начальник института

Э.М. Идрисов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2CF0CC41D859BFD5B7C026FF8516436
Владелец: Идрисов Эдуард Минивалиевич
Действителен с 16.07.2025 по 09.10.2026

Гомозов Александр Васильевич
8(495) 524-98-52