



<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 12.12.2025 N ИГ-117-2296-11-5
"О рассмотрении обращения"

Источник публикации

Документ опубликован не был

Примечание к документу

При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

Название документа

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 12.12.2025 N ИГ-117-2296-11-5
"О рассмотрении обращения"

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

**ПИСЬМО
от 12 декабря 2025 г. N ИГ-117-2296-11-5**

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное о требованиях сводов правил к расчету расстояний от пожарных гидрантов.

Сообщаем, что в соответствии с требованиями [п. 7.5.1](#) СП 477.1325800.2020 "Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности" (далее - СП 477), наружное противопожарное водоснабжение следует обеспечивать с учетом требований [СП 8.13130](#) от кольцевых водопроводных сетей, обеспечивающих расход воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды, с установкой не менее трех пожарных гидрантов на расстоянии не более 150 м от продольных сторон здания, комплекса.

Согласно [п. 8.9](#) СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (в редакции изменения N 1, утвержденной приказом МЧС России от 25 декабря 2023 г. N 1329 "Об утверждении изменения N 1 к своду правил СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности"), должна обеспечиваться подача воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания или сооружения на уровне планировочных отметок земли снаружи здания или сооружения с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием.

Таким образом, расчет расстояния прокладки рукавных линий, указанного в [п. 7.5.1](#) СП 477, должен проводиться с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием, в том числе по проездам и подъездам для пожарной техники.

Временно исполняющий обязанности
начальника института
Э.М.ИДРИСОВ