



<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 07.11.2024 N ИГ-117-2479-13-4
"О применении нормативных документов"

Источник публикации

Документ опубликован не был

Примечание к документу

При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

Название документа

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 07.11.2024 N ИГ-117-2479-13-4
"О применении нормативных документов"

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

**ПИСЬМО
от 7 ноября 2024 г. N ИГ-117-2479-13-4**

О ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение в адрес МЧС России, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное.

По существу обращения сообщаем, что в соответствии с приказом МЧС России от 21 августа 2024 г. N 681 с 1 ноября 2024 г. вступило в силу [Изменение N 2](#) к СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", в рамках которого требования [п. 9.2.2](#) скорректированы.

В соответствии с [п. 9.2.2](#) СП 1.13130.2020 пожаробезопасная зона должна выделяться от смежных помещений (коридоров, вестибюлей и прочее) противопожарными преградами с пределами огнестойкости не менее REI 120 для высотных зданий, не менее REI 60 для зданий I степени огнестойкости и не менее REI 45 для зданий II - IV степени огнестойкости с заполнением проемов противопожарными дверями не ниже 1-го типа в высотных зданиях и зданиях I степени огнестойкости и не ниже 2-го типа в зданиях II - IV степени огнестойкости.

Ограждающие конструкции лифтовых холлов, в т.ч. образованные наружными ограждающими строительными конструкциями, перед лифтами с режимом "перевозка пожарных подразделений", в соответствии с положениями [п. 5.2.4](#) ГОСТ Р 53296-2009 "Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности" следует выполнять из противопожарных перегородок 1-го типа с противопожарными окнами 2-го типа и/или противопожарными дверями 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении.

Начальник института
А.Б.СИВЕНКОВ