



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniipo@vniipo.ru](mailto:vniipo@vniipo.ru); <http://www.vniipo.ru>

30.01.2026 № ИБ-117-256-12-1  
На № 20–2026.01 от 20.01.2026

Генеральному директору  
ООО «Альянс КС»  
Голышкову С.В.

О разъяснении требований нормативных  
документов  
по пожарной безопасности

e-mail: [nikolai@aks01.ru](mailto:nikolai@aks01.ru)

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 20 января 2026 г. № 20–2026.01, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 20 января 2026 г. № В-1811.

По существу обращения сообщаем, что для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, в соответствии с положением части 2 статьи 78 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) на объект защиты должны быть разработаны специальные технические условия (далее – СТУ), отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Одновременно сообщаем, что положения СП 241.1311500.2015 «Системы противопожарной защиты. Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические. Нормы и правила проектирования» и СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» не распространяются на объекты защиты с мезонинами.

Учитывая вышеизложенное, на описанные в тексте обращения объекты защиты необходимо разрабатывать СТУ, при этом конкретные проектные решения систем противопожарной защиты, а также состав и тип оборудования указанных систем определяется проектной организацией.

Временно исполняющий обязанности  
начальника института



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2CF0CC41D859BFD5B7C026FF8516436  
Владелец: Идрисов Эдуард Минивалевич  
Действителен с 16.07.2025 по 09.10.2026

Э.М. Идрисов