

**<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от
01.09.2025 N ИГ-117-1570-13-4 "О применении
нормативных документов"**

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ**

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"

ПИСЬМО

от 1 сентября 2025 г. N ИГ-117-1570-13-4

О ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение, поступившее в форме электронного документа, и сообщается следующее.

В соответствии с [пунктом 4.4.9](#) СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" под маршами первого, цокольного или подвального этажа в обычных лестничных клетках допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств (далее - ВРУ).

Требования и правила отнесения к устройствам ВРУ регламентированы положениями Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

Запрет, установленный [подпунктом к\) пункта 16](#) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 16 сентября 2020 г. N 1479, не распространяется на случаи размещения пожарной нагрузки в виде вводно-распределительных устройств с подводящими и отходящими кабелями под маршами первого, цокольного или подвального этажа в обычных лестничных клетках, предусмотренные проектной документацией.

Временно исполняющий обязанности

начальника института

Э.М.ИДРИСОВ