



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

21.02.2018 № 884а-134-4

На № 0027-2018 OUT-25603
от 02.02.2018

Генеральному директору
ООО «Спектрум-Холдинг»
В.Ф. Иванову

E-mail: spectrum@spgr.ru

В ответ на Ваше обращение сообщая:

1. Кассовые линии раздачи отделять противопожарными преградами от залов для посетителей не требуется, так как в соответствии с п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах. Требования к объемно-планировочным решениям» заполнение проемов для выдачи пищи из помещений кухни в зал для посетителей кафе не нормируется.

2. Противопожарными перегородками следует выделять производственные и складские помещения (кладовые), за исключением помещений категорий В4 и Д. Предусматривать дополнительные противопожарные перегородки, не предусмотренные технологическим процессом, не требуется.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш



Спектр
ГРУППА КОМПАНИЙ

ИНЖИНИРИНГ | ПРОЕКТИРОВАНИЕ | СТРОИТЕЛЬСТВО

ООО «Спектр-Холдинг»

105005, Москва, набережная им. Академика
А.Н. Туполева, д. 15, корпус 29
Тел./факс: (495) 981-68-88
199178, Санкт-Петербург, 7-ая линия ВО,
д. 76, лит. А, БЦ Сенатор
Тел. +7 (812) 332-60-32
Факс +7 (812) 332-60-33
E-mail: spectrum@spgr.ru
URL: www.spectrum-group.ru

№ 0027-2018_OUT-25603
02 февраля 2018 г.

Директору Департамента надзорной деятельности и
профилактической работы – главному государственному
инспектору Российской Федерации по пожарному надзору,
полковнику внутренней службы
Р.Ш. Еникееву

Уважаемый Ринат Шамилевич,

Прошу дать разъяснения требований СП 4.13130.2013 к размещению оборудования для приготовления, подготовки и разогрева пищи в предприятиях питания, размещаемых на объектах класса ФЗ.

В соответствии с требованиями п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 размещаемые на объектах классов ФЗ.1 и ФЗ.2 помещения производственного и технического назначения (кухни, дегустационные, разделочные), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, и отделяются от зала для посетителей площадью 250 м² и более противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.

При проектировании современных предприятий питания возникают затруднения, связанные с возможностью размещения различного технологического оборудования в зоне кассовой линии раздачи, расположенной в объеме зала для посетителей.

В соответствии с современной технологией организации питания на линии раздачи помимо кассовых аппаратов и холодильников с напитками, как правило, располагаются кофемашины, электрочайники, микроволновые печи и т.п.

1. Требуется ли кассовые линии раздачи отделять от зала для посетителей (с учетом его площади) в соответствии с п. 5.5.2 СП 4.13130.2013, т.к. формально данное оборудование обеспечивает технологический процесс подогрева, поддержание температур и доведения различных блюд до требуемой степени готовности?

2. Требуется ли в соответствии с СП 4.13130.2013 выделять в отдельные помещения зоны с различным технологическим оборудованием для приготовления и подготовки блюд, если это не регламентируется нормами технологического проектирования предприятий питания и санитарными нормами?

Как правило, на кассовой линии раздачи может размещаться оборудование для приготовления горячих и холодных напитков (чай, кофе, свежевыжатые соки и т.п.) в кофейных машинах и автоматах, соковыжималках; разогрева готовых блюд (сэндвичи, бутерброды, кондитерская продукция и т.п.); приготовления и подготовки блюд из полуфабрикатов высокой степени готовности (хот-доги, сосиски, картофель, блины и т.п.) в микроволновых, конвекционных, паровых и т.п. электрических печах и фритюрницах, а также аналогичные процессы по требованиям технологии предприятий питания.

С уважением,
Генеральный директор

В.Ф. Иванов

Исполнитель: В.В. Алехин
+7(905)789-04-04 alekhin@spgr.ru