



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**
(УНПР Главного управления
МЧС России по г. Москве)

Пречистенка ул., д. 22/2, Москва, 119034
Телефон: (499) 244-81-08/09, факс: (495) 637-43-89

15.11.2017 г. № 8915-4-8
на № _____ от _____

С.А. Иванову

proekt.01.112@mail.ru

Ваше обращение о необходимости разработки специальных технических условий, Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве, рассмотрено.

Требования пожарной безопасности к допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека для различных зданий изложены в СП 2.13.130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

Для зданий площадь этажа в пределах пожарного отсека которых больше соответствующих нормативных значений требования пожарной безопасности отсутствуют, в связи с чем на основании п. 2 ст. 78 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и согласованы в установленном законом порядке.

Заместитель начальника Управления

А.Б. Бобров