



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва 109012
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

29.09.2021 № ИГ-19-2729
На № _____

О пожарной безопасности

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, рассмотрев Ваше обращение от 17.09.2021 № 34343067 (входящий МЧС России от 20.09.2021 № ГИ-13647), сообщает следующее.

Пунктом 8.1. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» определено, что при наличии отступлений от требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа пожарных для проведения пожарно-спасательных мероприятий, возможность обеспечения деятельности пожарных подразделений на объекте защиты должна подтверждаться в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, разрабатываемых в установленном порядке.

Разработка документов предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ определена Положением о пожарно-спасательных гарнизонах, утвержденным приказом МЧС от 25 октября 2017 № 467, зарегистрированным в Минюсте России (регистрационный номер № 49998 от 09 февраля 2018 г.).

Учитывая изложенное, реализация пункта 8.1 свода правил СП 4.13130 возможна в рамках разработки плана тушения пожара, как одного из документов предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, разработка которого предусматривает участие как руководителя соответствующего гарнизона, так и руководителя объекта.

При проектировании объектов защиты с отступлениями от требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа пожарных для проведения пожарно-спасательных мероприятий, разработку плана тушения пожаров обеспечивает заказчик

строительства объекта либо проектная организация, осуществляющая его проектирование.

Принимая во внимание требования подпункта «в» пункта 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, для вновь строящихся объектов в составе раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» текстовая и графическая части проекта должны содержать описание и обоснование проектных решений по определению проездов и подъездов для пожарной техники.

При этом следует отметить, что в соответствии с приказом МЧС России № 467 утверждение документов предварительного планирования в территориальном подразделении ФПС ГПС МЧС России производится на объекты, введенные в эксплуатацию. Соответствие достаточности принятых решений оценивается органами экспертизы в порядке, установленном градостроительным законодательством.

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности и
профилактической работы

А.А. Макеев



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 209400B5E378E8ADEB113286A17F1796

Владелец: Макеев Андрей Александрович

Действителен с 16.03.2021 по 16.06.2022