

<Письмо> МЧС России от 26.02.2021 N ИГ-19-580 "О рассмотрении обращения"

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_390170/#utm_campaign=daily&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ПИСЬМО

от 26 февраля 2021 г. N ИГ-19-580

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

В соответствии с [частью 5 статьи 55.24](#) Градостроительного кодекса Российской Федерации эксплуатация зданий должна осуществляться в соответствии с требованиями проектной документации.

Таким образом, [подпункт "б" пункта 16](#) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479, не запрещает использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, в случае, если это предусмотрено проектной документацией.

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности
и профилактической работы
С.П.ВОРОНОВ