



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Московской области)**

Новокуркинское ш., д. 34, г.о. Химки
Московская обл., 141410
Телефон: (498)505-41-68 Факс (498)505-41-78
19.06.2018 № 9220-7-4-1

Главному инженеру проекта
ООО «Вайлдберриз»

Е.К. Смирнову

Уважаемый Евгений Кимович!

Главное управление МЧС России по Московской области рассмотрела Ваше обращение по вопросу выдачи технических требований и условий для проектирования и строительства пожарного депо/подразделения пожарной части.

По итогам рассмотрения сообщаем, что в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности», для охраны организаций необходимо предусматривать пожарные депо – III и IV типа.

При этом, для определения численности и технической оснащённости пожарной охраны предприятия, созданной в целях организации и осуществления профилактики пожаров и (или) их тушения необходимо руководствоваться сводом правил СП 232.1311500.2015 «Пожарная охрана предприятия».

В порядке информации сообщаем, что в настоящее время в целях реализации ст. 76 и 97 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, также разработан свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

Обязательные требования к размещению и оборудованию пожарных депо изложены в ст. 77 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ и п. 67 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Одновременно с этим, сообщая что при проектировании и строительстве пожарного депо возможно на добровольной основе использовать НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Также при разработке проектной документации необходимо учитывать требования к составу помещений пожарного депо, требования к объемно-планировочным решениям помещений указанные в:

приказе МЧС России от 05.04.2011 № 167 «Об утверждении Порядка организации службы в подразделениях пожарной охраны» (зарегистрировано в

Минюсте России 25.05.2011 №20868) (в обязательном порядке для всех видов пожарной охраны);

приказе Минтруда России от 23.12.2014 № 1100н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 № 37203) (в добровольном порядке);

приказе МЧС России от 21.04.2016 № 204 «О техническом обслуживании, ремонте и хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения» (в добровольном порядке);

приказе МЧС России от 18.09.2012 № 555 «Об организации материально-технического обеспечения системы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (в добровольном порядке).

Начальник Главного управления
генерал-лейтенант внутренней службы

С.А. Полетыкин