



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

Генеральному директору
ООО «Рубин»

Н.В. Рубцовой

ул. Покровка, д. 33/22, стр. 1, оф. 42,
г. Москва, 105062

29 НОЯ 2013 № 19.2.8-5165
На № 93 от 19.11.2013

О рассмотрении СТУ

Департаментом надзорной деятельности МЧС России специальные технические условия (далее – СТУ), в части обеспечения пожарной безопасности объектов «Крышная котельная 2,28 МВт жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Раменское, мкр. 10, Донинское шоссе, жилой дом 17» и «Крышная котельная общей мощностью 1,568 МВт жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Лыткарино, мкр. 4а, ул. Колхозная, (корп. № 2, на земельном участке с кадастровым номером 50:53:0000000:52)», рассмотрены и сообщается следующее.

В соответствии с ч. 2 ст. 78 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований настоящего Федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Учитывая, что СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» не ограничивает размещение крышных котельных по высоте здания и содержит необходимый перечень требований пожарной безопасности к ним, разработка СТУ на данные объекты и согласование размещения с органами федерального государственного пожарного надзора не требуется.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора
Департамента надзорной деятельности

А.А. Макаревич

511982



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Московской области)**

ул. Обручева, 46, г. Москва, 117342
Телефон: (499) 743-03-40 Факс (495) 334-95-20

04.12.2013 № 16488-2-4-5
На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «РУБИН»

Н.В. Рубцовой

О рассмотрении обращения
по вопросу консультирования.

Управление надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Московской области на основании подпункта «е» пункта 5 «Положения о федеральном государственном пожарном надзоре» (утверждено постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 г. №290), рассмотрело в консультационном порядке, ваше обращение и прилагаемые к нему технические решения в части обеспечения пожарной безопасности «Крышная котельная 2,28 МВт. жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Раменское, мкр. 10, Донинское шоссе, жилой дом 17».

По мнению Управления, требования нормативных документов в области пожарной безопасности, использованные при разработке вышеуказанных технических решений, соблюдены.

Заместитель главного государственного
инспектора Московской области
по пожарному надзору

В.С. Семейкин

Д.А. Кулагин
917-42-84