

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
Институт общественных и жилых зданий, сооружений и комплексов

**ОАО «ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ»**

ЛИЦЕНЗИИ С ПРАВОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  
АККРЕДИТАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ЭКСПЕРТИЗА, ИНЖЕНЕРИНГ  
№ Д 876089 от 30.03.2007г.

АСПИРАНТУРА  
№ 8747 от 29.05.2007г.

Россия, 127434, Москва, Дмитровское шоссе, д.9 тел.(495) 976-03-93; факс.(495) 939-57-90; [info@dm.ioz.ru](mailto:info@dm.ioz.ru);

[www.ioz.ru](http://www.ioz.ru)

Исх № 34-2/216 от 20 июля 2009 г.

На № ЛПЭ 33/1093  
от 17.07.2009 г.

Руководителю ГАУ  
«Мосэкспертиза»

АНТИПОВОЙ Е.Г.

Уважаемая Елена Георгиевна!

На Ваш запрос об организации эвакуации маломобильных групп населения из зданий и сооружений Институт общественных зданий, как разработчик СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», сообщает:

1. Эвакуация маломобильных групп населения должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативных документов. В случаях превышения необходимого (расчетного) времени эвакуации или невозможности организации путей эвакуации, приспособленных для инвалидов-колясочников (группа мобильности М4) со всех этажей зданий, следует предусматривать устройство на этажах (п. 3.45 СНИП 35-01-2001) пожаробезопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений.

В качестве пожаробезопасных зон допускается использовать лифтовые холлы лифтов, используемых инвалидами. Указанные лифты должны быть оснащены системами автоматизации и противодымной защиты в соответствии с требованиями НПБ 250-97\*. Данные лифты могут использоваться для спасения инвалидов во время пожара.

2. Требования к пожаробезопасным зонам изложены в п.3.46-3.50 СНИП 35-01-2001. Расстояние от пожаробезопасных зон до эвакуационных лестничных клеток и лифтов, пригодных для спасения инвалидов, не должно превышать 15 м. В шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону, должен быть создан подпор воздуха соответствующий требованиям СНИП 41-01-2003.

В жилых зданиях допускается использование в качестве пожаробезопасной зоны аварийные выходы по пунктам 1, 2 части 6 статьи 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ.

3. Ширина лестничных маршей, доступных МГН, принимается по п.2.27 СНиП 35-01-2001 равной, как правило, не менее 1,35 м только для инвалидов группы мобильности М3, использующих при движении дополнительные опоры. Для инвалидов группы мобильности М1 и М2 используются лестницы с шириной маршей, требуемой нормативными документами. Выражение «как правило» предполагает возможность отступления от данного требования при наличии лифта на котором могут эвакуироваться инвалиды группы мобильности М3 и М4.

Таким образом, при наличии лифта, выполненного в соответствии с требованиями п.3.38 СНиП 35-01-2001, ширину лестничных маршей допускается устанавливать в соответствии с нормативными документами.

4. Организацию самостоятельных путей эвакуации для инвалидов из залов с разделением потоков зрителей, в соответствии требованием п.3.41 СНиП 35-01-2001, а следовательно и уменьшения времени эвакуации необходимо применять в случае превышения необходимого расчетного времени эвакуации из зрительных залов.

*Указанные требования распространяются на все типы зданий и сооружений и действуют на период до выхода соответствующего технического регламента по доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения.*

С уважением,  
Заместитель Генерального директора  
ОАО «Институт общественных зданий»,  
кандидат архитектуры,  
Почетный архитектор России



*[Handwritten signature]* А.М. ГАРНЕЦ