



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

15.01.2015 № 58 ап-13-2-3
На № 737-20М от 02.12.2014 г.

По существу изложенных в письме вопросов сообщаем следующее:

1. Основываясь на положениях ч. 3 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ), п. 7.1 (последний абзац) СП 7.13130.2013, вестибюли многоэтажных жилых домов, в т.ч. серий КОПЭ, КОПЭ-Парус, П44Т, подлежат защите приточно-вытяжной противодымной вентиляцией.

2. Считаем возможным предусмотреть устройство общих систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции для защиты коридоров (холлов) жилых этажей многоэтажного жилого дома и коридоров встроенных нежилых помещений, расположенных на нижнем (нижних) этаже здания при условии их размещения в общем пожарном отсеке. Соответствующие уточнения будут внесены в изменения №1 к СП 7.13130.2013, проходящие в настоящее время процедуру разработки.

Заместитель начальника института –
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов