

МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33, Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiro@mail.ru; <http://www.vniiro.ru>

21.09.2011 № 13-4-03-51089 Генеральному директору
На № 250 от 01.08.2011 ООО «Феорана»
Л.А. Ачкасову

652050, Кемеровская обл.,
г. Юрга, ул. Московская, д. 51А
факс: 17 (38451) 4-04-44

На Ваш запрос сообщая, что в п. 8 таблицы А.4 приложения А СП 5.13130.2009 допущена опечатка. Данный пункт следует трактовать следующим образом: «Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1¹⁾, имеющие объем менее 0,1 м³ подлежат защите АУПС, имеющие объем 0,1 м³ и более подлежат защите АУПГ».

Заместитель начальника



И.Р. Хасанов