



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,

Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33

Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

15.01.2018 № 83-13-1-3

На № _____ от _____

Начальнику ГУ МЧС России по
г. Москве

Начальникам Главных управлений
МЧС России по субъектам
Российской Федерации

Начальнику ГУ МЧС России по
Республике Крым

Начальнику ГУ МЧС России по
г. Севастополю

Начальникам научно-
исследовательских организаций и
учебных заведений высшего
профессионального образования
МЧС России

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по актуализации, оптимизации и отмене обязательных требований в сфере операций с недвижимым имуществом, утвержденным Протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 9 ноября 2017 г. № 73 (13), направляю разъяснения требований пожарной безопасности, содержащихся в Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», к потолочным и напольным плинтусам, которые могут одновременно являться облицовкой стен и потолков, стен и полов соответственно.

Приложение: указанные по тексту разъяснения на 2 л. (только в адрес).

Заместитель начальника института
по оперативно служебной- деятельности

В.В. Телеш

Разъяснения требований пожарной безопасности, содержащихся в Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», к потолочным и напольным плинтусам, которые могут одновременно являться облицовкой стен и потолков, стен и полов соответственно

При определении требований пожарной безопасности к потолочным плинтусам на путях эвакуации (в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах, общих коридорах и фойе) и в зальных помещениях следует руководствоваться соответствующими требованиями для декоративно-отделочных, облицовочных материалов для стен и потолков, представленными в табл. 28, 29 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При определении требований пожарной безопасности к напольным плинтусам на путях эвакуации (в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах, общих коридорах и фойе) и в зальных помещениях следует руководствоваться соответствующими требованиями для покрытий полов, представленными в табл. 28, 29 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии с указанными выше разъяснениями требования к области применения плинтусов на путях эвакуации и в зальных помещениях представлены в табл. 1, 2.

Таблица 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛИНТУСОВ НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ

Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания	Этажность и высота здания	Класс пожарной опасности материала плинтусов, не более указанного			
		Потолочные плинтуса		Напольные плинтуса	
		Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы	Общие коридоры, холлы, фойе	Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы	Общие коридоры, холлы, фойе
Ф1.2; Ф1.3; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1; Ф5.2; Ф5.3	не более 9 этажей или не более 28 м	КМ2	КМ3	КМ3	КМ4
	более 9, но не более 17 этажей или более 28, но не более 50 м	КМ1	КМ2	КМ2	КМ3
	более 17 этажей или более 50 метров	КМ0	КМ1	КМ1	КМ2

Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1	вне зависимости от этажности и высоты	КМ0	КМ1	КМ1	КМ2
---	--	-----	-----	-----	-----

Таблица 2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛИНТУСОВ
В ЗАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания	Вместимость зальных помещений, человек	Класс пожарной опасности материала плинтусов, не более указанного	
		Потолочные плинтуса	Напольные плинтуса
Ф1.2; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1	более 800	КМ0	КМ2
	более 300, но не более 800	КМ1	КМ2
	более 50, но не более 300	КМ2	КМ3
	не более 50	КМ3	КМ4
Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1	более 300	КМ0	КМ2
	более 15, но не более 300	КМ1	КМ2
	не более 15	КМ3	КМ4

РАССЫЛКА

к письму № 83-13-1-3 от « 15 » 01 2018г

№ п/п	Наименование адресата
1.	ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
2.	ГУ МЧС России по Республике Бурятия
3.	ГУ МЧС России по Республике Дагестан
4.	ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
5.	ГУ МЧС России по Республике Карелия
6.	ГУ МЧС России по Республике Коми
7.	ГУ МЧС России по Республике Марий Эл
8.	ГУ МЧС России по Республике Мордовия
9.	ГУ МЧС России по Республике Крым
10.	ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
11.	ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия
12.	ГУ МЧС России по Республике Татарстан
13.	ГУ МЧС России по Республике Тыва
14.	ГУ МЧС России по Удмуртской Республике
15.	ГУ МЧС России по Республике Хакасия
16.	ГУ МЧС России по Чеченской Республике
17.	ГУ МЧС России по Чувашской Республике
18.	ГУ МЧС России по Алтайскому краю
19.	ГУ МЧС России по Камчатскому краю
20.	ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
21.	ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
22.	ГУ МЧС России по Красноярскому краю
23.	ГУ МЧС России по Пермскому краю
24.	ГУ МЧС России по Приморскому краю
25.	ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
26.	ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
27.	ГУ МЧС России по Амурской области
28.	ГУ МЧС России по Архангельской области
29.	ГУ МЧС России по Астраханской области
30.	ГУ МЧС России по Белгородской области
31.	ГУ МЧС России по Брянской области
32.	ГУ МЧС России по Владимирской области
33.	ГУ МЧС России по Волгоградской области
34.	ГУ МЧС России по Вологодской области
35.	ГУ МЧС России по Воронежской области

36.	ГУ МЧС России по Ивановской области
37.	ГУ МЧС России по Иркутской области
38.	ГУ МЧС России по Калининградской области
39.	ГУ МЧС России по Калужской области
40.	ГУ МЧС России по Кемеровской области
41.	ГУ МЧС России по Кировской области
42.	ГУ МЧС России по Костромской области
43.	ГУ МЧС России по Курганской области
44.	ГУ МЧС России по Курской области
45.	ГУ МЧС России по Ленинградской области
46.	ГУ МЧС России по Липецкой области
47.	ГУ МЧС России по Магаданской области
48.	ГУ МЧС России по Московской области
49.	ГУ МЧС России по Мурманской области
50.	ГУ МЧС России по Нижегородской области
51.	ГУ МЧС России по Новгородской области
52.	ГУ МЧС России по Новосибирской области
53.	ГУ МЧС России по Омской области
54.	ГУ МЧС России по Оренбургской области
55.	ГУ МЧС России по Орловской области
56.	ГУ МЧС России по Пензенской области
57.	ГУ МЧС России по Псковской области
58.	ГУ МЧС России по Ростовской области
59.	ГУ МЧС России по Рязанской области
60.	ГУ МЧС России по Самарской области
61.	ГУ МЧС России по Саратовской области
62.	ГУ МЧС России по Сахалинской области
63.	ГУ МЧС России по Свердловской области
64.	ГУ МЧС России по Смоленской области
65.	ГУ МЧС России по Тамбовской области
66.	ГУ МЧС России по Тверской области
67.	ГУ МЧС России по Томской области
68.	ГУ МЧС России по Тульской области
69.	ГУ МЧС России по Тюменской области
70.	ГУ МЧС России по Ульяновской области
71.	ГУ МЧС России по Челябинской области
72.	ГУ МЧС России по Ярославской области
73.	ГУ МЧС России по городу Москве
74.	ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербург

75.	ГУ МЧС России по г. Севастополь
76.	ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу
77.	ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу
78.	ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС ФГБУ)
79.	ФКУ «Центр стратегических исследований МЧС России»
80.	Академия гражданской защиты МЧС России
81.	Академия Государственной противопожарной службы МЧС России
82.	Костромской Учебный центр федеральной противопожарной службы
83.	Университет Государственной противопожарной службы в Санкт-Петербурге
84.	Уральский институт Государственной противопожарной службы
85.	Сибирская пожарно-спасательная академия
86.	Воронежский институт Государственной противопожарной службы
87.	Ивановская пожарно-спасательная академия

Начальник отдела 3.1

А.Ю. Шебеко